

## Номер заключения экспертизы / Номер раздела Реестра

37-2-1-2-004051-2022

Дата присвоения номера: 27.01.2022 15:52:55

Дата утверждения заключения экспертизы 27.01.2022



[Скачать заключение экспертизы](#)

---

### ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВАНОВСКИЙ ЦЕНТР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКСПЕРТИЗ"

"УТВЕРЖДАЮ"  
Генеральный директор  
Коканин Сергей Владимирович

### Положительное заключение негосударственной экспертизы

**Наименование объекта экспертизы:**

Многоквартирный жилой дом Литер 32 в районе ул. Тимирязева в г.о. Кохма Ивановской области. Первый этап строительства (Литер 32.2)

**Вид работ:**

Строительство

**Объект экспертизы:**

проектная документация

**Предмет экспертизы:**

оценка соответствия проектной документации установленным требованиям

---

## I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

### 1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы

**Наименование:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВАНОВСКИЙ ЦЕНТР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКСПЕРТИЗ"

**ОГРН:** 1123702029054

**ИНН:** 3702683642

**КПП:** 370201001

**Место нахождения и адрес:** Ивановская область, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВЕЛИЖСКАЯ, ДОМ 8, ОФИС 207

### 1.2. Сведения о заявителе

**Наименование:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КОНТУР-М"

**ОГРН:** 1053707214560

**ИНН:** 3711016564

**КПП:** 373201001

**Место нахождения и адрес:** Ивановская область, ИВАНОВСКИЙ РАЙОН, ГОРОД КОХМА, МИКРОРАЙОН ПРОСТОРНЫЙ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЕВ, ДОМ 3, ОФИС 1

### 1.3. Основания для проведения экспертизы

1. Заявление на проведение экспертизы от 12.08.2021 № 25, ООО "Инвестиционно-строительная компания Контур-М"

### 1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы

Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной проектной документации законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

### 1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы

1. Проектная документация (17 документ(ов) - 17 файл(ов))

### 1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта капитального строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий по которому представлены для проведения экспертизы

1. Положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту "Многоквартирный жилой дом Литер 32 в районе ул. Тимирязева в г.о. Кохма Ивановской области" от 29.10.2021 № 37-2-1-1-064158-2021

## II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы проектной документации

### 2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена проектная документация

#### 2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение

**Наименование объекта капитального строительства:** Многоквартирный жилой дом Литер 32 в районе ул. Тимирязева в г.о. Кохма Ивановской области. Первый этап строительства (Литер 32.2)

**Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:**

Россия, Ивановская область, Ивановский р-н, г Кохма, ул Тимирязева.

#### 2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства

**Функциональное назначение:**

Многоквартирный жилой дом

#### 2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя	Единица измерения	Значение
Площадь участка в границах благоустройства	м2	2143,00
Площадь участка дополнительного благоустройства	м2	223,00

Жилая площадь квартир	м2	650,80
Площадь квартир	м2	1416,50
Общая площадь квартир	м2	1424,00
Общая площадь здания	м2	2460,50
Строительный объем здания, в том числе:	м3	9102,70
выше отметки 0.000	м3	7361,90
ниже отметки 0.000	м3	1740,80
Количество квартир, в том числе:	шт	27
однокомнатных	шт	7
двухкомнатных	шт	17
трехкомнатных	шт	3
Количество этажей	шт	4
Этажность	шт	3
Количество секций	шт	2
Площадь застройки	м2	736,20

## 2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация

Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сложного объекта.

## 2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства

Источник финансирования	Наименование уровня бюджета/ Сведения о юридическом лице (владельце средств)	Доля финансирования, %
Средства юридических лиц, перечисленных в части 2 статьи 8.3 ГрК РФ	<b>Наименование:</b> ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КОНТУР-М" <b>ОГРН:</b> 1053707214560 <b>ИНН:</b> 3711016564 <b>КПП:</b> 373201001 <b>Место нахождения и адрес:</b> Ивановская область, ИВАНОВСКИЙ РАЙОН, ГОРОД КОХМА, МИКРОРАЙОН ПРОСТОРНЫЙ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЕВ, ДОМ 3, ОФИС 1	100

## 2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства

Климатический район, подрайон: ПВ

Геологические условия: П

Ветровой район: I

Снеговой район: IV

Сейсмическая активность (баллов): 5

Дополнительные сведения о природных и техногенных условиях территории - нет сведений

## 2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших проектную документацию

**Наименование:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ "ПРИЗМА"

**ОГРН:** 1193702021424

**ИНН:** 3702228393

**КПП:** 370201001

**Место нахождения и адрес:** Ивановская область, ГОРОД ИВАНОВО, ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 8, КВАРТИРА 47

## 2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации экономически эффективной проектной документации повторного использования

Использование проектной документации повторного использования при подготовке проектной документации не предусмотрено.

## 2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной документации

1. Задание на проектирование от 25.02.2021 № приложение к договору 05-02/2021, утвержденное Генеральным директором ООО "ИСК Контур-М" Т.Л. Липатовым

## 2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Градостроительный план земельного участка от 24.03.2021 № РФ-37-2-00-0-00-2021-0625, согласованный Управлением строительства жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Кохма

## 2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

1. Технические условия для присоединение к электрическим сетям от 18.05.2021 № 14-2021, выданных ООО «НСК».

2. Технические условия на проектирование и строительство водопровода и канализации от 30.04.2021 № 1, выданные ООО «Контур-ВК»

3. Технические условия на проектирование и строительство ливневой (дренажной) канализации от 03.10.2019 № б/н, выданных ООО «ИСК Контур-М»

4. Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения от 03.08.2018 № 70-001856 (348), выданные АО «Газпром газораспределение Иваново»

5. Технические условия на телефонизацию, радиофикацию, телематические услуги и телевидение от 24.03.2021 № 0317/17/50/21, выданные ПАО «Ростелеком»

## 2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом

37:29:020106:1068

## 2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку проектной документации

### Застройщик:

**Наименование:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КОНТУР-М"

**ОГРН:** 1053707214560

**ИНН:** 3711016564

**КПП:** 373201001

**Место нахождения и адрес:** Ивановская область, ИВАНОВСКИЙ РАЙОН, ГОРОД КОХМА, МИКРОРАЙОН ПРОСТОРНЫЙ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЕВ, ДОМ 3, ОФИС 1

## III. Описание рассмотренной документации (материалов)

### 3.1. Описание технической части проектной документации

#### 3.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)

№ п/п	Имя файла	Формат (тип) файла	Контрольная сумма	Примечание
<b>Пояснительная записка</b>				
1	Том 1. 05-02_2021-ПЗ1.pdf	pdf	ecf73547	05-02/2021-ПЗ1 от 20.12.2021 Раздел 1. Пояснительная записка.
	Том 1. 05-02_2021-ПЗ1.pdf.sig	sig	54635839	
<b>Схема планировочной организации земельного участка</b>				
1	Том 2. 05-02_2021-ПЗУ1.pdf	pdf	4fd21646	05-02/2021-ПЗУ1 от 20.12.2021 Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка
	Том 2. 05-02_2021-ПЗУ1.pdf.sig	sig	c1ec7e09	
<b>Архитектурные решения</b>				
1	Том 3. 05-02_2021-АП1.pdf	pdf	a7e4790b	05-02/2021-АП1 от 20.12.2021

	Том 3. 05-02_2021-API.pdf.sig	sig	61e65075	Раздел 3. Архитектурные решения.
<b>Конструктивные и объемно-планировочные решения</b>				
1	Том 4.1. 05-02_2021-КР1.0.pdf	pdf	d14d895a	05-02/2021-КР1 от 20.12.2021 Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, в том числе: ниже отм. 0.000
	Том 4.1. 05-02_2021-КР1.0.pdf.sig	sig	d19191d6	
2	Том 4.2. 05-02_2021-КР1.1.pdf	pdf	f2e2317a	05-02/2021-КР1.1 от 20.12.2021 выше отм. 0.000
	Том 4.2. 05-02_2021-КР1.1.pdf.sig	sig	cca065a4	
<b>Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений</b>				
<b>Система электроснабжения</b>				
1	05-02_2021-ИОС1.1(зам1).pdf	pdf	e467293e	05-02/2021-ИОС1.1 от 11.01.2022 Подраздел 1. Система электроснабжения
	05-02_2021-ИОС1.1(зам1).pdf.sig	sig	9d26045a	
<b>Система водоснабжения</b>				
1	Том 5.2. 05-02_2021-ИОС1.2.pdf	pdf	001cfc0b	05-02/2021-ИОС1.2 от 20.12.2021 Подраздел 2. Система водоснабжения.
	Том 5.2. 05-02_2021-ИОС1.2.pdf.sig	sig	9fa2b60b	
<b>Система водоотведения</b>				
1	Том 5.3. 05-02_2021-ИОС1.3.pdf	pdf	528c53a4	05-02/2021-ИОС1.3 от 20.12.2021 Подраздел 3. Система водоотведения
	Том 5.3. 05-02_2021-ИОС1.3.pdf.sig	sig	36569eb8	
<b>Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети</b>				
1	05-02_2021-ИОС1.4.pdf	pdf	cbe25904	05-02/2021-ИОС1.4 от 11.01.2022 Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
	05-02_2021-ИОС1.4.pdf.sig	sig	0624c9a0	
<b>Сети связи</b>				
1	Том 5.5. 05-02_2021-ИОС1.5.pdf	pdf	6046abdb	05-02/2021-ИОС1.5 от 20.12.2021 Подраздел 5. Сети связи.
	Том 5.5. 05-02_2021-ИОС1.5.pdf.sig	sig	4d1409a5	
<b>Система газоснабжения</b>				
1	Том 5.6. 05-02_2021-ИОС1.6.pdf	pdf	db6c76de	05-02/2021-ИОС1.6 от 20.12.2021 Подраздел 6. Система газоснабжения
	Том 5.6. 05-02_2021-ИОС1.6.pdf.sig	sig	9baf8a7d	
<b>Проект организации строительства</b>				
1	Том 6. 05-02_2021-ИОС1.pdf	pdf	1ef15df1	05-02/2021-ИОС1 от 20.12.2021 Раздел 6. Проект организации строительства
	Том 6. 05-02_2021-ИОС1.pdf.sig	sig	53e3672f	
<b>Перечень мероприятий по охране окружающей среды</b>				
1	Том 8. 05-02_2021-ООС1.pdf	pdf	3860d92a	05-02/2021-ООС1 от 20.12.2021 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
	Том 8. 05-02_2021-ООС1.pdf.sig	sig	0e691b2e	
<b>Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности</b>				
1	Том 9. 05-02_2021-ПБ1.pdf	pdf	a8b166e8	05-02/2021-ПБ1 от 20.12.2021 Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
	Том 9. 05-02_2021-ПБ1.pdf.sig	sig	51fbc304	
<b>Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов</b>				
1	Том 10. 05-02_2021-ОДИ1.pdf	pdf	18743cd0	05-02/2021-ОДИ1 от 20.12.2021 Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	Том 10. 05-02_2021-ОДИ1.pdf.sig	sig	3fcffc5e	
<b>Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов</b>				
1	Том 10.1. 05-02_2021-ЭЭ1.pdf	pdf	f9edea9e	05-02/2021-ЭЭ1 от 20.12.2021 Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
	Том 10.1. 05-02_2021-ЭЭ1.pdf.sig	sig	7b45d93a	
<b>Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами</b>				
1	Том 12. 05-02_2021-ТБЭ1.pdf	pdf	2399571d	05-02/2021-ТБЭ1 от 20.12.2021 Раздел 12. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
	Том 12. 05-02_2021-ТБЭ1.pdf.sig	sig	4a6fb41f	

### 3.1.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации

#### 3.1.2.1. В части планировочной организации земельных участков

Схема планировочной организации земельного участка разработана для строительства многоквартирного жилого дома Литер 32 в районе ул. Тимирязева в г.о. Кохма Ивановской области. Первый этап строительства (Литер 32.2).

Земельный участок с кадастровым номером 37:29:020106:1068 площадью 7957 м<sup>2</sup> для строительства многоквартирных жилых домов расположен в северной части города Кохма, в районе проспекта Героев.

Территория рассматриваемого участка свободна от застройки, в его северной части проходят инженерные коммуникации, а именно: кабельные линии, хозяйственно-бытовая канализация, подлежащая перекладке и разрушенная ливневая канализация.

С севера от земельного участка расположены пятиэтажные жилые дома микрорайона ТЭЦ-3 и здание школы № 9, с востока и юга – проспект Героев и далее за ним трехэтажные жилые дома микрорайона Просторный, с запада – застраиваемая территория.

Участок покрыт травянистой растительностью, местами порос кустарником.

Рельеф участка техногенно нарушен, частично спланирован, с понижением к центру.

Перепад высот в пределах проектируемого участка в абсолютных отметках колеблется от 116,98 до 119,53.

В соответствии с законодательством Российской Федерации санитарно-защитной зоны для данного объекта не предусматривается.

Схема планировочной организации земельного участка выполнена в соответствии с ГПЗУ № РФ-37-2-00-0-00-2021-0625 от 24.03.2021, выданным Управлением строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Кохма.

Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа Кохма рассматриваемый земельный участок относится к территориальной зоне Ж-3 – зоне застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный). Размещение на отведенной территории 3-х этажных многоквартирных жилых домов не противоречит основным видам разрешенного использования в зоне Ж-3 и соответствует параметрам застройки данной зоны.

В границах территории, на которой расположен проектируемый объект, разрабатывался проект планировки территории «Строительство малоэтажного поселка (микрорайон «Просторный») в районе ул. Тимирязева в г.о. Кохма Ивановской области» с внесением изменений.

Информация об объектах, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, отсутствует.

На земельном участке проектируются четыре трёхэтажных многоквартирных жилых дома: один – одноподъездный прямоугольный в плане (Литер 32.1), один – одноподъездный прямоугольный с радиусной торцевой частью (Литер 32.3), два других – двухподъездный (Литер 32.2) и трехподъездный (Литер 32.4) - также прямоугольные в плане.

Дома расположены под различными углами друг к другу. Такое расположение создаёт полузамкнутое пространство двора, в котором располагаются детские площадки, площадки для занятий физкультурой, площадки для отдыха взрослого населения.

Застройка земельного участка будет производиться в четыре этапа. Первый этап – строительство двухподъездного жилого дома (Литер 32.2) в южной части участка с устройством требуемых детских и спортивных площадок, площадки для отдыха взрослых, части асфальтобетонного проезда и парковок, а также временных хозплощадок и временной площадки для мусоросборников на период строительства следующих этапов. Второй этап – строительство одноподъездного жилого дома (Литер 32.3) в восточной части с устройством временного проезда для пожарных машин с щебеночным покрытием. Третий этап – строительство трёхподъездного дома (Литер 32.4) в северной части, с устройством асфальтобетонного проезда вдоль здания, требуемых детских и спортивных площадок, площадки для отдыха взрослых, с переносом площадки для мусоросборников на постоянное место размещения, а также временного проезда с щебеночным покрытием и стоянок автотранспорта. Четвёртый этап – строительство одноподъездного жилого дома (Литер 32.1), с устройством постоянных хозплощадок и проезда с асфальтобетонным покрытием вместо щебеночного с организацией парковочных мест.

Технико-экономические показатели земельного участка с кадастровым номером 37:29:020106:1068, предоставленного для размещения жилых домов Литер 32.1, Литер 32.2, Литер 32.3, Литер 32.4

1 Площадь участка по ГПЗУ, в том числе: м<sup>2</sup> 7957,0

1.1 в границах первого этапа м<sup>2</sup> 2143,0

1.2 в границах второго этапа м<sup>2</sup> 1418,0

1.3 в границах третьего этапа м<sup>2</sup> 2915,0

1.4 в границах четвёртого этапа м<sup>2</sup> 1481,0

2 Площадь участка дополнительного благоустройства м<sup>2</sup> 826,0

3 Площадь застройки м<sup>2</sup> 2703,5

4 Процент застройки % 34

5 Площадь твёрдых покрытий м<sup>2</sup> 2656,0

6 Площадь грунтовых покрытий м<sup>2</sup> 342,0

7 Площадь щебеночных покрытий м<sup>2</sup> 356,0

8 Площадь озеленения м<sup>2</sup> 1969,5

9 Процент озеленения % 24,8

Технико-экономические показатели благоустройства первого этапа строительства (Литера 32.2)

1 Площадь участка в границах благоустройства 1-го этапа м2 2143,0

2 Площадь участка дополнительного благоустройства\* м2 223,0

3 Площадь застройки м2 736,2

4 Процент застройки % 34,4

5 Площадь твёрдых покрытий м2 499,0

6 Площадь грунтовых покрытий м2 194,0

7 Площадь щебеночных покрытий м2 43,0

8 Площадь озеленения м2 670,8

9 Процент озеленения % 31,3

\*Дополнительное благоустройство производится на части смежного земельного участка № 37:29:020106:1070, который также принадлежит Застройщику на правах аренды.

В данном проекте решения по инженерной подготовке территории приняты с учетом технического отчета по результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО "Инженер" в мае 2021 г.

Согласно рекомендациям отчета по инженерно-геологическим изысканиям проектом предусматривается вертикальная планировка территории, устройство дорог с водоотводом, мероприятия по организации стока поверхностных вод на территории земельного участка с устройством водоотводных лотков от здания, а также отмосток по периметру здания.

Вертикальная планировка выполнена методом проектных горизонталей сечением 0,1 м с учетом строительных, технологических требований, в увязке с прилегающей территорией, с оптимальной высотой посадки зданий.

В данном проекте вертикальная планировка выполнена в насыпи. Такое решение принято в связи с наличием пониженных мест в центре земельного участка и необходимостью устройства отвода поверхностных вод от жилого дома по спланированной поверхности и лоткам тротуаров на прилегающую проезжую часть, оборудованную дождеприемниками.

Входы в многоквартирный дом имеют перепад перед тамбурами не более 1,5 см.

Защита входов от попадания осадков решается уклонами всех примыкающих к зданию твердых поверхностей в направлении от здания.

За условную отметку ноля принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 120,25 м.

В качестве благоустройства территории выполняется укладка асфальтобетонного покрытия проездов по основанию из щебня и подстилающему слою из песка с установкой бортового камня БР 100.30.15, устройство тротуаров и отмостки вокруг здания из асфальтобетона с установкой бортового камня - БР 100.20.8.

Покрытие детской и спортивной площадок запроектировано из песка с размером частиц 0,2-2 мм.

Пешеходные тротуары приподнимаются над основным проездом на высоту 0,15 м.

В местах пересечения тротуаров и проездов предусмотрены пандусы для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения.

Площадки для игр, отдыха и спорта благоустроены малыми архитектурными формами: лавки, урны, игровое и спортивное оборудование.

Площадки для чистки и сушки вещей оснащены установками для проветривания и чистки.

Площадка для мусороконтейнеров на период строительства расположена на основании из дорожных плит, огорожена и оборудована двумя контейнерами, также выделено место для размещения крупногабаритного мусора. Площадка удалена на расстояние не менее 20 м от окон жилых домов.

Озеленение территории предусмотрено посадкой кустарников (пузыреплодник калинолистный), устройством газонов с посевом многолетних трав - овсяница, райграс. Также запроектировано благоустройство дополнительного земельного участка, а именно: устройство асфальтового проезда, а также временных площадок для сушки и чистки вещей с щебеночным покрытием. Дополнительное благоустройство производится на части смежного земельного участка №37:29:020106:1070, который также принадлежит Застройщику на правах аренды.

Для освещения территории двора в вечернее время суток применяются уличные фонари на опоре.

Над каждым входом в подъезд многоквартирного дома для освещения входной площадки, тротуара и проезда устанавливаются настенные светильники.

Наружное освещение детской площадки выполнено светильником торшерного типа с двумя светодиодными лампами 2x32 Вт уличного освещения, на металлической опоре в зеленой зоне дворовой территории застройки.

Над входами в здания предусмотрены светодиодные светильники 12 Вт уличного исполнения.

Освещение парковок и второстепенных проездов к жилой застройке и их необходимый уровень освещенности обеспечивается за счет существующей линии наружного освещения вдоль проспекта Героев в г.о. Кохма.

Стоянки для хранения автомобилей расположены вдоль проездов с восточной, южной и западной сторон земельного участка, на расстоянии более 10 м от проектируемых зданий.

С южной стороны от земельного участка расположен детский сад. Радиус пешеходной доступности детского сада от рассматриваемого земельного участка составляет не более 300 метров.

Подъезд к территории многоквартирного жилого дома обеспечивается с прилегающей проезжей части проспекта Героев.

Ширина проезда вдоль жилого дома составляет 3,5 м с радиусами закругления 6,0 м.

Ширина тротуаров вдоль здания составляет 1,5 м и 2,0 м.

Для безопасности движения пешеходов тротуары приподняты относительно проездов на 0,15 м.

Проезд пожарных машин к проектируемому зданию обеспечивается с двух сторон: со стороны проспекта Героев проезд совмещается с тротуаром шириной 2,5 с устройством примыкающей полосы шириной 1 м из щебня; со стороны проезда - совмещается с тротуаром шириной 2,0 с устройством примыкающей полосы шириной 1,5 м из щебня.

Наружное пожаротушение обеспечивается от пожарных гидрантов, установленных на существующей сети водопровода, расположенных в радиусе не более 200 м.

Расстояние от проектируемого здания до края проезжей части составляет 6,5 м.

Ближайшая остановка общественного пассажирского транспорта находится в 180 м от рассматриваемой территории.

Присоединение здания к сетям инженерного обеспечения (сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, ливневой канализации, связи) производится в соответствии с договорами на подключение (технологическое присоединение), заключенными с сетевыми организациями, и техническими условиями.

### 3.1.2.2. В части объемно-планировочных и архитектурных решений

Архитектурные и объемно-планировочные решения:

#### 1. Характеристика объекта

Проектируемый многоквартирный жилой дом (Литер 32.2) представляет собой сложную конфигурацию в плане. Общий размер в осях 50,5 м x 12,50 м. Жилой дом состоит из двух секции. Функциональная организация проектируемого жилого дома основана на традиционном решении жилых кварталов, с подъездными путями и инженерными коммуникациями, обеспечивающими жизнедеятельность всего здания в целом.

Проектируемое здание 3-х этажное: 1-3 этажи - жилые. Высота этажей (от пола до пола) - 2,78м, высота помещений в чистоте (от пола до потолка) - 2,52м. В жилом доме предусмотрено нижний технический этаж, высотой в чистоте (от пола до потолка) - 2,2м.

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, соответствующая абсолютной отметке 120.25.

Каждая секция оснащена двумя входными группами, обеспечивающими доступ к жилым квартирам со стороны дворовой части дома и со стороны проспекта Героев. Основной вход в подъезд запроектирован со стороны дворового фасада. Количество подъездов -2 шт. Перед основным входом устраивается входная площадка, тамбур с установкой металлической двери с домофоном. Со стороны входа с проспекта Героев устраивается входная площадка, тамбур с установкой металлической двери.

При проектировании многоквартирного жилого дома (Литер 32.2) приняты мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения, см. раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».

На 1-3 этажах секции расположены следующие помещения: тамбуры, лестничная клетка, прихожие, кухни, жилые комнаты, ванные, туалеты, совмещенные санузлы.

В техническом этаже запроектированы: комната уборочного инвентаря, водомерный узел, электрощитовая, технические помещения.

Квартиры в жилом доме оснащены «зимним садом» или балконом с панорамным остеклением. Нижний балконный экран и верхнее остекление образуют единую рамную конструкцию из стержневых стеклонесущих профильных элементов и рассматриваемую как единое технологическое изделие по ГОСТ 56926-2016. Также предусмотрено дополнительное защитное металлическое ограждение высотой 1,2м расположенное с внутренней стороны балкона. Для квартир предусмотрена площадка для сушки вещей на территории благоустройства жилого дома.

Для вертикального сообщения между жилыми этажами запроектирована внутренняя лестничная клетка.

Выход на чердак предусматривается через люк. Крыша оборудована металлическим ограждением высотой 1,2м.

Технический этаж имеет выход непосредственно наружу, расположенный обособленно от лестницы жилой части дома. В четырех примыках технического этажа установлены стремянки. В техническом этаже здания осуществляется разводка инженерных коммуникаций для обслуживания дома.

Мусоропровод в жилом доме не предусмотрен.

Проектными решениями предусмотрена конструкция окон, обеспечивающая их безопасную эксплуатацию, в том числе мытье и очистку наружных поверхностей в соответствии с п.п.2 п.5 ст.30 ФЗ-384. Низ оконного проёма располагается на высоте не ниже 800мм, все створки окон оборудованы механизмом с откидно-поворотным способом открывания, что обеспечивает беспрепятственный доступ к оконным блокам для их очистки внутри помещения и обеспечит детскую безопасность. Для осуществления приточной вентиляции оконные блоки оборудуются устройством разгерметизации (фиксированное ступенчатое проветривание при открывании, ограничитель при открывании, щелевое проветривание и т.п.), для вытяжной вентиляции - устраиваются каналы в кирпичной кладке. Окна кухонь квартир с газовым оборудованием, выполнены в виде легкообрасываемых конструкций.

Несущие и ограждающие конструкции выполнены:



- наружные и внутренние стены ниже отметки 0.000 - кладка из керамического полнотелого кирпича КР-р-по 150/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 толщиной 380 мм на цементно-песчаном растворе М150 в техническом этаже.

- наружные стены и внутренние выше отметки 0.000 запроектированы из силикатного кирпича марки СУРПо-М150/Р25/2.0 толщиной 380 мм, по ГОСТ 379-2015 на растворе М100. Наружные стены выполнены с утеплением из пенополистирола ПСБ-С-25 толщиной 120мм и противопожарными рассечками из негорючего утеплителя Технофас-оптима (каменная вата «Технониколь») такой же толщины. Для противопожарных рассечек допускается замена на другой утеплитель класса НГ с коэффициентом теплопроводности не более 0,041 для условий эксплуатации Б.

- стены лестничных клеток запроектированы из силикатного кирпича толщиной 380 на цементно-песчаном растворе М100.

- вентиляционные и дымовые каналы - из керамического полнотелого кирпича КР-р-по 150/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М100. На чердаке предусмотрено объединение вентиляционных каналов в утепленную шахту из цементно-стружечных плит (ЦСП) толщиной 15мм по ГОСТ 26816-2016 по каркасу из профилей Кнауф с выводом данных шахт выше кровли и установкой турбодфлекторов.

- внутренние внутриквартирные перегородки из силикатных пазогребневых блоков б = 70 мм, (влагостойкие, в санузлах и туалетах).

- внутренние межквартирные перегородки из 2-х рядов пазогребневых блоков б = 70 мм, с шумоизоляцией из минераловатных плит б = 50 мм (общая толщина перегородки 190мм).

Перегородки из силикатных пазогребневых блоков устанавливаются на плиты перекрытия по слою цементного раствора марки 50, равномерно распределенного по всей площади опирания перегородки.

Допускается замена материала стен и перегородок на иного производителя без ухудшения прочностных, теплотехнических и шумоизоляционных характеристик.

Крыша жилого здания скатная, не эксплуатируемая с наружным организованным водостоком, с установкой кабельной системы водоотведения в водоотводящих желобах и на карнизном участке. В качестве утеплителя чердака применяется ISOVER «Классик Твин»-200 мм, уложенный на плиту перекрытия.

Объемно-пространственные и архитектурно-художественные и планировочные решения проектируемого многоквартирного жилого дома выполнены с учетом градостроительных норм, архитектурно-планировочного задания и пожеланиями заказчика в соответствии с генеральным планом г. Кокша.

Проектные решения соответствуют ГПЗУ №РФ-37-2-00-0-00-2021-0625, кадастровый номер земельного участка 37:29:020106:1068. Земельный участок расположен в градостроительной зоне ЖЗ «Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)»

Энергетическая эффективность здания достигается за счет выполнения в проекте комплекса требований, влияющих на энергетическую эффективность здания:

- использование компактной формы здания, обеспечивающей существенное снижение расхода тепловой энергии на отопление здания;

- преимущественное исключение расположения помещений с постоянным пребыванием людей в северо-западной зоне здания;

- более теплые и влажные помещения располагаются преимущественно у внутренних стен здания;

- для основного отопления, в качестве отопительных приборов, в проекте применяются стальные конвекторы с высоким коэффициентом теплоотдачи; отопительные приборы оснащены регулировочной арматурой;

- использование в наружных ограждающих конструкциях современных теплоизоляционных материалов, с высокими теплотехническими характеристиками, имеющими пониженный коэффициент теплопередачи и высокое сопротивление воздухопроницанию.

В проекте применяется повышенный уровень теплозащиты наружных стен, отвечающих требованиям теплозащиты здания согласно СП 50.13330.2012, а именно:

а) Наружные стены выполнены из силикатного кирпича с наружной системой утепления;

б) Чердачное пространство имеет теплоизоляцию из минераловатных плит. Приведённое сопротивление теплопередаче перекрытия чердака  $R_{кр.} = 4,53 \text{ м}^2 \text{ оС/Вт}$ .

в) Плита перекрытия 1-го этажа, в составе пола, утепляется пенополистирольными плитами. Приведённое сопротивление теплопередаче перекрытия над подвалом  $R_{пол.} = 3,41 \text{ м}^2 \text{ оС/Вт}$ .

г) установка оконных блоков с двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 30674-99 из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30673-2013 с заполнением двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 24866-2014 типа СПД 4М1-12-4М1-12-4И. Сопротивление теплопередаче оконных блоков  $R_{ок.} = 0,69 \text{ м}^2 \text{ оС/Вт}$ .

д) наружные металлические двери приняты по ГОСТ 31173 с приведенным сопротивлением теплопередаче  $R_{ок.} = 0,80 \text{ м}^2 \text{ оС/Вт}$ .

е) установка доводчиков на входные двери;

ж) установка второй двери в тамбурах входных групп.

Проект выполнен в соответствии с требованиями к тепловой защите зданий для обеспечения, установленного для проживания и деятельности людей микроклимата в здании, необходимой надежности и долговечности конструкций, климатических условий работы технического оборудования при минимальном расходе тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период.

Фасады проектируемого многоквартирного жилого дома (Литер 32.2) характеризуются простыми геометрическими формами в современной архитектурной стилистике, имеют ритм вертикальных и горизонтальных

членений, что позволяет увязать масштаб и характер архитектуры с существующей застройкой.

Цветовое решение проектируемого жилого дома основано на выборе колера и в соответствии с заданием на проектирование. В цветовом решении фасадов используются несколько оттенков основного цвета с окантовкой цокольной части здания.

Использование контрастных цветов и сочетание близких по тональности цветов, является основным композиционным приемом при решении фасадов здания.

Используемые в проекте композиционные приемы при оформлении фасадов обусловлены пожеланиями заказчика.

Внутренняя отделка помещений проектируемого жилого дома (Литер 32.2) принята в соответствии с требованиями пожарной безопасности, с гигиеническими требованиями к помещениям и исходя из условий их функционального назначения, а также в соответствии с законами РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и согласно заданию на проектирование.

Отделка помещений общего пользования в жилой части здания принята на основе общего композиционного решения организации пространства, в соответствии с его функциональной направленностью и в объеме, необходимом для сдачи объекта в эксплуатацию.

Внутренняя отделка квартир и внеквартирных помещений выполнена согласно задания на проектирование, а также в соответствии с действующими нормами по пожарной безопасности и санитарно-гигиеническими требованиями.

Стены и перегородки:

- Отделка комнат, коридоры, кухни – штукатурка (стены).
- Ванная, туалет – штукатурка (стены).
- Отделка помещений общего пользования - штукатурка или затирка с покраской водоэмульсионными красками.
- Отделка технических помещений - штукатурка или затирка с покраской водоэмульсионными красками.

Полы:

1. Комнаты, коридоры, кухни - без отделки.
2. Ванная, туалет - без отделки.
3. Помещения общего пользования - керамическая плитка.
4. Технические помещения - шлифованный бетон.

Потолок:

- Комнаты, коридоры, кухни, ванная, туалет - без отделки.
- Помещения общего пользования - затирка, покраска водоэмульсионными красками.
- Технические помещения - затирка, покраска водоэмульсионными красками.

Внутренняя отделка заложена в соответствии с СП 29.13330.2011 «Полы» и федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008г.

Цветовое решение стен, потолков и полов помещений проектируемого жилого дома основано на выборе колера заказчиком.

Отделочные материалы приняты в соответствии условиям эксплуатации и должны иметь гигиенические сертификаты и быть разрешены к применению Минздравом РФ.

Плиточное покрытие полов - износостойкое. Коэффициент поверхностного трения покрытия полов из плитки принят не менее 0,2. Типы полов приняты в соответствии с условиями эксплуатации и на основании СП 29.13330.2011 «Полы».

На путях эвакуации для отделки стен, потолков, полов применены не горючие, не распространяющие огонь, и малоопасные по токсичности продуктов горения строительные материалы.

Оконные блоки приняты из поливинилхлоридных профилей с двухкамерным стеклопакетом, по ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей», ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для окон и дверных блоков», ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные». В оконных блоках предусмотрены поворотноткидные створки с гребенкой (для проветривания). Отливы оконных блоков с уличной стороны помещений обеспечивают отвод атмосферной влаги и исключают возможность ее сбегания непосредственно по стене здания. Оконные блоки кухонь квартир с газовым оборудованием предусмотрены в виде легко-сбрасываемых конструкций (ЛСК) по ГОСТ Р 56288-2014.

Подъездные дверные блоки приняты металлическим по ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные», оборудованные доводчиками и уплотнениями в притворах, с возможностью установки домофона. Вторые тамбурные двери - деревянные по ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные», оборудованные доводчиками.

Квартирные дверные блоки приняты металлическими по ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные». Балконные двери из ПВХ профилей по ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для окон и дверных блоков», ГОСТ 30970-2014 «Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей».

Выход на чердак (люк), дверь в электрощитовую - металлические противопожарные. Двери в тамбурах и противопожарные двери оборудованы приборами для самозакрывания и уплотнениями в притворах.

Освещенность помещений в проекте соответствует требованиям СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95\* «Естественное и искусственное освещение», а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Проектом учтены и выдержаны, в соответствии с нормативными, уровни инсоляции и коэффициента естественного освещения помещений.

Помещения, в которых требуется нормативное естественное освещение, обеспечены оконными проемами необходимого размера. Отношение площади световых проемов к площади пола жилых помещений и кухни принято в пределах от 1:5,5 до 1:8 в соответствии нормативными требованиями. Расположение жилого дома и планировка квартир, предусматривает нормативную продолжительность инсоляции жилых комнат секций, за счет оконных проемов не менее 2 часов минимум в одной комнате 1, 2-х, 3-х комнатных квартирах, что соответствует санитарным нормам.

Для помещений с кратковременным пребыванием людей (коридоры, тамбуры, санитарные узлы, ванны и т.п.) предусматривается искусственное освещение.

В качестве заполнения проемов приняты оконные блоки с двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 30674-99 из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30673-2013 с заполнением двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 24866-2014 типа СПД 4М1-12-4М1- 12-4И. Сопrotивление теплопередаче оконных блоков  $R_{ок} = 0,69 \text{ м}^2 \text{ оС/Вт}$ .

Светопротускание двухкамерного стеклопакета типа СПД 4М1-12-4М1-12-4И составляет около 60%, коэффициент протускания света в видимой части спектра 0,66.

---

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов:

Для инвалидов и других маломобильных групп при разработке проекта предусмотрены условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения.

Квартиры для проживания маломобильных групп населения в соответствии с заданием на проектирование не предусмотрены.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению доступа инвалидов:

Предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание.

Проектируемые тротуары запроектированы с выходом на существующую тротуарную сеть и связывают участок с прилегающими территориями.

На участке организованы специализированные места для парковки МГН. Пути передвижения МГН соединены с проектируемыми специализированными парковочными местами.

- Передвижение МГН к существующим остановкам общественного транспорта осуществляется через существующую тротуарную сеть.

- Покрyтия тротуаров, их ширина, продольный и поперечный уклон, съезды с тротуаров на транспортный проезд соответствуют требованиям СП 59.13330.2020

Планировочная организация участка решена с учетом потребностей МГН. Пешеходные пути имеют непрерывную связь с внешними, по отношению к участку, транспортными и пешеходными коммуникациями, остановочными пунктами пассажирского транспорта общего пользования.

Пешеходные пути предусматривались по возможности короткими, с минимальным числом их пересечений с путями движения транспорта. Обеспечены удобные пути движения ко всем функциональным зонам и площадкам участка, а также входам, элементам благоустройства и внешнего инженерного оборудования, доступные МГН.

Покрyтия пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов принято из твердых, ровных, шероховатых материалов, без зазоров, не создающих вибрацию при движении, а также предотвращающих скольжение, т.е. сохраняющих крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге. Их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6-0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН.

Пешеходное движение на участке предусмотрено с обеспечением безбарьерной среды для удобного передвижения маломобильных групп населения по территории и в здание жилого дома (в данном проекте пандусы отсутствуют)

В местах изменения высот поверхностей пешеходных путей выполнены съезды (п. 5.1.8 СП 59.13330.2020). Их продольный уклон составляет 1:20. Перепад высот между нижней гранью съезда и проезжей частью не превышает 0,015 м.

Высота бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок принята не менее 0,05 м. Перепад высот бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должен превышает 0,025 м.

В местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеющих перепад высот более 0,015 м, пешеходные пути обустроиваются съездами с двух сторон проезжей части. На переходе через проезжую часть установлены бордюрные съезды шириной не менее 1,5 м, которые не выступают на проезжую часть.

Указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей, размещаются на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5-0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель заканчиваются до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели имеют высоту рифов 5 мм.

Место для стоянки автомашины инвалида, пользующегося креслом-коляской, принято размерами 6.0 x 3.6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины, равную 1.2 м.

Места для личного автотранспорта инвалидов располагаются не далее 50 м от здания.

Выделяемые места обозначаются знаками по ГОСТ Р 52289 и дублируются знаком по ГОСТ 12.4.026 на вертикальной стойке на высоте 1.5 м.

Для безопасного перемещения, объект оборудован доступными для инвалидов элементами информации - системой средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН на все время эксплуатации. Предупреждающая информация для инвалидов по зрению о приближении к препятствиям (лестницам, пешеходным переходам и т.п.) должна обеспечиваться изменением фактуры поверхностного слоя покрытия дорожек и тротуаров, с помощью направляющих полос и яркой контрастной окраски.

Проектируемое здание в части, касающейся инвалидов, соответствует требованиям СП 59.13330. 2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения».

Вход в здание осуществляется с отметки тротуара. Поверхность покрытия входной площадки твердая, не допускает скольжения при намокании и имеет поперечный уклон для водоотвода в пределах 1-2 %.

Входная площадка имеет навес и водоотвод. Размер входной площадки 4,05х2,05м. Глубина тамбуров при входе по проекту - 2,53 м. Поверхность покрытий входных площадок и тамбуров не допускает скольжения при намокании и имеют поперечный уклон в пределах 1-2%.

Применяемые в проектах материалы, оснащение, оборудование, изделия, приборы, используемые инвалидами или контактирующие с ними, имеют гигиенические сертификаты органов государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Пути движения маломобильных групп населения внутри зданий соответствуют нормативным требованиям к путям эвакуации людей из зданий. Ширина пути движения в коридоре в чистоте принимается не менее 1,5 м. Ширина дверных и открытых проемов в местах доступа МГН - не менее 1,2 м. Высота порогов в дверных проемах не превышает 0,014 м.

Проектные решения зданий обеспечивают безопасность МГН в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и СП 59.13330. 2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Класс пожарной опасности отделочных материалов на путях эвакуации принимается не ниже указанного в таблице 28 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Проектом предусмотрена комплексная система средств информации и сигнализации об опасности. Она включает визуальную, звуковую и тактильную информацию, соответствует требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, а также учитывает требования СП 1.13130 Пожарная сигнализация запроектирована с учетом восприятия всеми категориями инвалидов.

---

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов:

#### 1. Характеристика объекта

Проектируемое здание имеет ряд показателей, влияющих на расход энергетических ресурсов:

а) геометрические параметры здания - основополагающие для формирования других показателей энергоэффективности. К ним относятся - отапливаемая и расчетная площадь, отапливаемый и строительный объем.

-теплотехнические показатели ограждающих конструкций - требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции;

-установочные мощности электрооборудования;

-расход воды оборудованием;

-тип принятой отопительной системы.

б) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здания;

в) санитарно-гигиенические, включающие температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы;

г) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих конструкций зданий с учетом объемно-планировочных решений здания и выбора систем поддержания микроклимата для достижения нормируемого значения этого показателя.

В разделе произведены расчеты теплоэнергетических показателей здания. Согласно представленным теплотехническим расчетам: расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания не превышает нормативной величины; расчетные показатели по сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций, влияющие на энергетическую эффективность здания соответствуют нормируемым параметрам; уровень тепловой защиты отдельных ограждающих элементов здания, а именно показатели по сопротивлению теплопередаче соответствуют нормативным требованиям, что исключает нерациональный расход энергетических ресурсов здания.

Класс энергосбережения, принятый с учетом проверки наличия обязательных мероприятий: В (Высокий).

Выполнение требований энергетической эффективности здания при проектировании и строительстве обеспечивается путем достижения значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания (приложение N 2 к Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №1550/пр от 17 ноября 2017 г. «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений») при соблюдении санитарно-гигиенических требований к помещениям здания.

При вводе в эксплуатацию здания застройщик обеспечивает подтверждение соответствия удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (см. п. 3.13.4), установленной согласно приложению N 2 к Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №1550/пр от 17 ноября 2017 г. «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»). Также застройщик обеспечивает подтверждение соответствия удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания не реже 1 раза в 5 лет получением значений потребления энергетических ресурсов по показаниям приборов учета с пересчетом в соответствии с фактическими условиями указанных значений к расчетным условиям, влияющим на объем потребления энергетических ресурсов (инструментально-расчетный метод).

Применение современного оборудования, оптимальных архитектурно-планировочных и конструктивных решений, оптимизация компоновки здания. Внешний и внутренний вид подчинен идее максимально эффективного сочетания функционального и эстетического здания. Выбрана наиболее компактная форма здания, при посадке здания учитывались преобладающие направления холодного ветра и потоков солнечной радиации. Предусмотрена наиболее оптимальная и энергоэффективная двухтрубная система водяного отопления.

В результате расчетов по методике СП 50.13330 2012 подтверждена правильность выбора наиболее оптимальных проектных решений. Расчетами обоснована возможность присвоения зданию высокого класса энергосбережения, при выполнении всех инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при осуществлении строительства.

Примененные в проекте отопления оборудование, арматура, трубы и изоляционные материалы, а так же схема горячего водоснабжения позволили обеспечить экономию топлива, воды и электроэнергии за счет:

- приборами учета энергетических и водных ресурсов, установленными на вводе в здание;
- устройствами, оптимизирующими работу вентсистем (воздухопропускные клапаны в окнах или стенах, автоматически обеспечивающие подачу наружного воздуха по потребности;
- энергосберегающими осветительными приборами в местах общего пользования;
- оборудованием, обеспечивающим выключение освещения при отсутствии людей в местах общего пользования (датчики движения, выключатели);
- дверными доводчиками;
- второй дверью в тамбурах входных групп, обеспечивающей минимальные потери тепловой энергии.

Для учета расхода газа в каждой кухне устанавливается бытовой газовый счетчик NPM G-2,5 с максимальным измеряемым расходом газа  $Q_{max}=4,0 \text{ м}^3/\text{ч}$ .

Система хозяйственно – питьевого водоснабжения принята тупиковой с нижней разводкой. В помещении водомерного узла устанавливается водомер марки ВСХд25 ф25мм. Счетчик оборудован импульсным выходом для подключения устройства сбора и передачи данных по водопотреблению дистанционно.

Для учета расхода воды на вводе водопровода в квартиры устанавливается универсальный импульсный счетчик расхода воды ВСХ-15И.

Для расчетного коммерческого учета электроэнергии на вводах питающих линий в ВРУ предусматривается электронный многотарифный счетчик электроэнергии прямого включения 400/230В, 5(10)А, кл.т. 1.0.

Дополнительно предусмотрен технический учет потребления электроэнергии ОДН и освещения технического этажа при помощи счетчика электроэнергии прямого включения 400/230В; 5(60)А, кл.т. 1.0.

Руководствуясь федеральным законом № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в проекте приняты следующие мероприятия:

- в качестве утеплителя ограждающих конструкций здания используются эффективные теплоизоляционные материалы;
- устанавливаются эффективные светопрозрачные конструкции с высоким сопротивлением теплопередаче;
- оснащение приборами учета потребляемых энергетических ресурсов в качестве организационно-технического мероприятия по энергосбережению;
- для освещения применяются светильники с энергосберегающими источниками света;
- управление освещением по месту, автоматическое управление при помощи фотодатчиков;
- применена современная водосберегающая водоразборная арматура;
- устанавливаются современные отопительные приборы с оптимально подобранной теплоотдачей;

Контроль эксплуатируемых зданий на соответствие СП 50.13330.2012 осуществляется путем экспериментального определения основных показателей энергоэффективности и теплотехнических показателей в соответствии с требованиями государственных стандартов и других норм, утвержденных в установленном порядке, на методы испытаний строительных материалов, конструкций и объектов в целом.

Требования энергетической эффективности в процессе эксплуатации подлежат пересмотру не реже чем один раз в пять лет в целях повышения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений (согласно пункту 4 Статьи 11 ФЗ №261 от 23.11.2009г.).

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства:

Техническое обслуживание зданий должно осуществляться в соответствии с планами-графиками, разрабатываемыми на основе осеннего осмотра и уточняемыми по результатам весеннего осмотра, с учетом сведений диспетчерских служб о неисправностях систем и оборудования, нарушении параметров и режимов эксплуатации зданий.

Эксплуатационная организация в месячный срок по итогам осеннего осмотра должна:

- составить планы текущего ремонта на следующий год;
- определить объекты и элементы здания, требующие капитального ремонта;
- проверить готовность каждого здания к эксплуатации в зимних условиях;
- выдать рекомендации собственникам, пользователям и нанимателям помещений (в жилищном фонде) по выполнению за свой счет внутриквартирных ремонтных работ.

По итогам проведения весеннего осмотра эксплуатационная организация должна уточнить перечень ремонтных работ, необходимых для подготовки зданий и инженерных систем к эксплуатации в зимний период, и их объемы.

Текущий ремонт строительных конструкций и внутренних инженерных систем проводится с целью предотвращения дальнейшего интенсивного износа, восстановления исправности и устранения незначительных повреждений конструкций и инженерных систем зданий.

Текущий ремонт здания проводится по планам-графикам, утвержденным собственником, пользователем или нанимателем.

Опись ремонтных работ на каждое здание включается в годовой план текущего ремонта.

Периодичность текущего ремонта зданий принимается с учетом технического состояния строительных конструкций и инженерных систем.

Капитальный ремонт зданий проводится с целью восстановления основных физико-технических, эстетических и потребительских качеств здания, утраченных в процессе эксплуатации.

Сроки проведения капитального ремонта здания определяются с учетом результатов технических осмотров, оценки технического состояния зданий специализированными организациями.

Замена строительных конструкций и инженерных систем при капитальном ремонте зданий должна производиться при их значительном износе, но не ранее минимальных сроков их эффективной эксплуатации. Замена их до истечения указанных сроков должна производиться при наличии соответствующего обоснования.

### **3.1.2.3. В части систем электроснабжения**

В соответствии с техническими условиями на подключение объекта к сетям электроснабжения общего пользования источником электроснабжения многоквартирного жилого дома Литер 32.2 является РТП «Просторный». Точка присоединения к электрической сети РУ-0,4кВ РТП «Просторный».

Наружные сети электроснабжения КЛ-0,4кВ от РТП до ВРУ заявителя выполняется силами ООО «НСК» в рамках договора технологического присоединения и в данном проекте не рассматривается.

В соответствии с таблицей 6.1, СП 256.1325800.2016 многоквартирный жилой дом (3-х этажный) с квартирами оборудованными плитами на природном газе относится к III категории надежности электроснабжения.

Расчет выполнен на основании свода правил «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (СП 256.1325800.2016) и «Инструкции по проектированию городских электрических сетей (РД 34.20.185-94) с изменениями и дополнениями от 29.06.99г., заданий смежных отделов.

Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений (лестничных клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т.д.), а также нагрузку слаботочных устройств и мелкого силового оборудования (щитки слаботочных устройств, автоматики, подъемники для инвалидов и т.п.) согласно примечанию 2 табл. 7.1 п.7.1.9 СП 256.1325800.2016.

Подробный расчет нагрузок по объекту приведен в графической части проекта на листах электрических принципиальных схем вводно-распределительных устройств.

Максимальная расчетная мощность по многоквартирному жилому дому:

Рав ж/д =40,4 кВт, Iрав=64,1 А.

Максимальная установленная мощность по многоквартирному жилому дому (справочно) Руст.=63,9кВт.

Общее коммерческое электропотребление потребляемой нагрузки жилого дома учитывается в вводной панели ВРУ трехфазным электронным счетчиком прямого включения, кл. з 1.0. Панель ВРУ с узлом учета располагается в электрощитовой на техническом этаже.

Расчетный поквартирный учет электроэнергии предусмотрен в этажных щитах однофазными электронными счетчиками прямого включения, кл. т. 1,0.

Контрольный учет электроэнергии мест общего пользования выполнен трехфазным электронным счетчиком прямого включения, кл. т. 1,0, установленным в панели ВРУ на отходящей группе ОДН.

Все счетчики предназначены для многотарифного учета активной электрической энергии и мощности, а также измерения параметров электрической сети с последующим хранением накопленной информации, формированием событий и передач информации в центры сбора данных систем АСКУЭ (при необходимости и технической возможности электросетевой организации). Передача результатов измерений и учетных данных производится через интерфейс CAN, PLC.

Для расчетного коммерческого учета электроэнергии на вводах питающих линий в ВРУ предусматривается электронный многотарифный счетчик электроэнергии прямого включения 400/230В, 5(10)А, кл.т. 1.0. Счетчик устанавливается в вводной панели в специально предусмотренном отсеке с возможностью опломбирования.

Коммерческий учет квартир осуществляется электронными однофазными счетчиками электроэнергии прямого включения 5(60А), кл.т. 1.0, монтируемыми в этажных щитах в коридорах МОП.

Дополнительно предусмотрен технический учет потребления электроэнергии ОДН и освещения технического этажа при помощи счетчика электроэнергии прямого включения 400/230В; 5(60)А, кл.т. 1.0.

Для электроснабжения электроприемников проектом предусмотрена система TN-C-S.

Электрические сети защищены от перегрузок и токов короткого замыкания.

Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме применены следующие меры:

- основная изоляция токоведущих частей;
- оболочки электрооборудования со степенью защиты не менее IP20;
- все штепсельные розетки предусматриваются с заземляющим контактом.

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции применяются следующие меры защиты при косвенном прикосновении:

- защитное заземление;
- автоматическое выключение питания;
- уравнивание потенциалов;
- двойная изоляция.

Защитное заземление и защитные меры безопасности выполняются в соответствии с требованиями гл. 1.7 и гл.7 ПУЭ, издание седьмое.

В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щитки, время отключения не должно превышать 5 секунд.

Для дополнительной защиты групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью или подключения переносного электрооборудования, от поражения электрическим током предусмотрена установка устройств защитного отключения с номинальным током срабатывания 30мА.

В соответствии с ПУЭ п.1.7.82 в проекте предусмотрено выполнение основной системы уравнивания потенциалов путем объединения с ГЗШ (РЕ шина ВРУ) следующих проводящих металлических частей:

- нулевой защитный проводник питающей линии;
- металлические трубы коммуникаций, входящих в здание;
- элементы молниезащиты здания.

Все контактные соединения в главной системе уравнивания потенциалов должны соответствовать требованиям ГОСТ 10434 к контактным соединениям класса 2.

В соответствии с ПУЭ п.1.7.83 в проекте предусмотрено выполнение системы дополнительного уравнивания потенциалов в помещениях с мокрыми процессами (ванных, душевых), ДСУП предусматривает металлическое соединение между собой нулевых защитных проводников электроприемников и сторонних проводящих частей (металлических корпусов ванн, поддонов и др.). В качестве ЗШ используется РЕ шины ШК (щитка квартиры).

Проектом предусмотрено выполнение контура повторного заземления. В качестве горизонтального заземлителя используется оцинкованная стальная полоса 40x5 мм. Полоса укладывается горизонтально на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не менее 1,0 м от стен здания по периметру. Контур заземления присоединить к РЕ шине ВРУ полосой 40x5 в двух точках.

Молниезащита здания выполнена в соответствии с "Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений и промышленных коммуникаций" СО 153-4.21.122.2003. Здание относится по устройству молниезащиты к IV-ой степени защиты от ПУМ. Наклон крыши составляет 1/3. В соответствии с этим, молниеприемник, проложенный по коньку крыши, защищает поверхность кровли (п. 3.3.3 СО 153-343.21.122-2003). Молниезащита данного жилого дома выполняется с помощью стального оцинкованного молниеприемника Ø 8 мм, проложенного по коньку крыши на специальных зажимах с шагом 1-1,2 м. Свободные концы конькового молниеприемника загнуть на 0,15 м вверх для увеличения защитной зоны.

Согласно СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение», проектом предусмотрена сеть общего рабочего и аварийного (эвакуационного) освещения. Рабочее освещение жилого дома запитано от сборки ОДН. Светильники аварийного освещения жилого дома выделены из числа светильников рабочего освещения и запитаны от отдельного щита и укомплектованы заводом-изготовителем автономными источниками питания. Для ремонтного освещения предусмотрено использование переносного аккумуляторного фонаря. Управление освещением технических помещений осуществляется выключателями по месту. Управление освещением мест общего пользования осуществляется датчиками присутствия.

Сеть наружного освещения выполняется от ВРУ жилого дома. Трасса питающей сети прокладывается под потолком технического этажа, далее, в траншее тип Т2 в ПНД трубе до места установки опоры освещения. Управление наружным освещением автоматическое, осуществляется от фоторелейного устройства или реле времени. Наружное освещение должно иметь управление, независимое от управления освещением внутри зданий.

### **3.1.2.4. В части водоснабжения, водоотведения и канализации**

Система водоснабжения.

Согласно техническим условиям водоснабжение предусмотрено от существующего водопровода диаметром 160 мм. Ввод в проектируемое здание предусмотрен одним водопроводом диаметром Ø75 мм из полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001.

Расход воды на наружное пожаротушение принят - 15 л/с и осуществлено от двух существующих пожарных гидрантов. Внутреннее пожаротушение не предусмотрено.

В жилом доме запроектированы следующие системы водоснабжения:

- система хозяйственно-питьевого водоснабжения жилой части здания;
- система горячего водоснабжения (от индивидуальных поквартирных газовых теплогенераторов).

Поквартирная разводка систем холодного и горячего водопровода до санитарных приборов выполняется собственниками квартир, за исключением подключения газового теплогенератора к системе холодного водоснабжения.

Общий расход воды жилого дома составил – 14,18 м<sup>3</sup>/сут, 2,4 м<sup>3</sup>/ч, 1,18 л/с;

в том числе расход горячей воды - 4,08 м<sup>3</sup>/сут, 1,71 м<sup>3</sup>/ч, 0,882 л/с;

в том числе расход на полив - 2,18 м<sup>3</sup>/сут.

Гарантированный напор в точке подключения 21 м. Требуемый напор воды на вводе составил 20,67 м.

Магистральные сети водоснабжения запроектированы из полипропиленовых напорных труб "Рандом Сополимер". Разводящие сети в техническом этаже прокладываются в изоляции толщиной 20 мм с прокладкой греющего кабеля.

Качество воды соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98.

Для учета расходуемой воды жилого дома на вводе предусмотрен водомерный узел с счетчиком ВСХд-32, оснащенный импульсным выходом. Перед счетчиком запроектирован магнитно-механический фильтр.

В каждой квартире предусматривается установка водомера ВСХ-15 на вводе холодной воды и устройство для подключения внутриквартирного пожаротушения.

Горячее водоснабжение предусмотрено от индивидуальных газовых теплогенераторов.

Система водоотведения.

Отвод стоков от проектируемого жилого дома предусмотрен в проектируемые наружные сети канализации с подключением к существующим внутриплощадочным сетям хозяйственно-бытовой канализации диаметром Ø250 мм. Проектом так же выполнена перекладка существующего участка канализации диаметром Ø250 мм.

В жилом доме запроектирована хозяйственно-бытовая канализация для отвода стоков от санитарных приборов жилых квартир и комнаты уборочного инвентаря. Установка санитарных приборов и поквартирная разводка сетей выполняется собственниками квартир.

Для отвода стоков из помещения водомерного узла предусмотрен приямок с установленным в нем дренажным насосом. Дренажные воды отводятся в внутренние сети бытовой канализации.

Для отвода стоков от КУИ в внутренние сети бытовой канализации предусмотрена канализационная насосная установка.

Наружные сети запроектированы из НПВХ SN8 труб по ГОСТ Р 54475-2011. Внутренние сети бытовой канализации выполнены из полипропиленовых канализационных труб по ГОСТ 32414-2013, выпуски из НПВХ труб. Напорный трубопровод от дренажного насоса выполнен из напорной полиэтиленовой трубы по ГОСТ 18599-2001.

Вентиляция сетей предусмотрена через вытяжной стояк диаметром 160 мм, выведенный выше кровли на 0,2 м. Объединение группы канализационных стояков в единый вытяжной стояк выполнено на чердаке.

На стояках канализации под каждым перекрытием устанавливаются противопожарные муфты, препятствующие распространению пламени.

Отведение дождевых и талых стоков с территории проектируемого объекта выполнено вертикальной планировкой в существующую систему дождевой канализации вдоль проспекта Героев. Водосток с кровли здания наружный.

### **3.1.2.5. В части теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования**

Отопление и вентиляция.

Теплогидравлический расчет систем отопления произведен для расчетной температуры наружного воздуха – 29°С.

Температура внутреннего воздуха 20°С (угловые помещения +22°С).

Теплоносителем для систем отопления принята вода, с параметрами 80-60°С.

Система отопления жилого дома выполнена поквартирная от газовых котлов, установленных в кухнях.

Схемы систем отопления выполнены двухтрубные, с нижней разводкой. Проектом предусмотрена открытая прокладка трубопроводов над плинтусом.

В качестве нагревательных приборов приняты стальные конвекторы.

Для возможности регулирования теплоотдачи на подводках к отопительным приборам предусмотрена установка регулирующих клапанов.



Удаление воздуха выполнено через воздушные краны «Маевского», установленные на отопительных приборах.

Трубопроводы систем отопления приняты из полипропиленовых армированных труб.

Для технических помещений подвала (электрощитовая, водомерный узел) выполнена установка электроконвекторов со встроенными регуляторами и устройством защиты от перегрева.

Вентиляция жилого дома предусмотрена приточно-вытяжная с естественным побуждением.

Удаление воздуха из помещений кухонь, ванных комнат и санузлов выполнено через внутрстенные кирпичные вентиляционные каналы. В пространстве чердака предусмотрено объединение в шахты, выведенные выше уровня кровли здания. На шахтах предусмотрена установка дефлекторов.

Удаление воздуха осуществляется через регулируемые вентиляционные решетки.

Приток – неорганизованный через регулируемые фрамуги окон. В проекте дополнительно предусмотрен приток воздуха через воздушные клапаны, установленные в стенах под окнами.

Вентиляция помещений подвала принята приточно-вытяжная с естественным побуждением. Удаление воздуха из помещений подвала выполнено через самостоятельные вытяжные каналы.

Расход тепла составляет:

- на отопление дома 143560\* Вт.

\*6500 – обеспечивается электроэнергией.

### **3.1.2.6. В части конструктивных решений**

#### **1. Характеристика объекта**

Здание 3-х этажное с нижним техническим этажом и чердаком, имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 50,50 м x 12,50 м.

Конструктивная схема жилого здания решена с продольными и поперечными несущими стенами, которые в сочетании со сборными железобетонными перекрытиями образуют пространственную жесткую схему, воспринимающую горизонтальные и вертикальные нагрузки.

Основными несущими элементами конструктивной схемы являются конструкции: ленточный фундамент, продольные и поперечные несущие кирпичные стены, кирпичные стены лестничных клеток, сборные железобетонные плиты перекрытий с монолитными участками и сборные железобетонные плиты покрытий.

Комплекс статических расчетов здания выполнен в достаточном объеме, необходимом для определения основных параметров, характеризующих прочность, устойчивость и эксплуатационную пригодность здания в целом и его основных несущих элементов, и может быть использован при разработке рабочей документации.

Подобраны сечения и армирование железобетонных конструкций, обеспечивающие прочность, жесткость и устойчивость при всех видах воздействий, которые могут проявиться в период жизненного цикла сооружения. Также все подобранные сечения отвечают требованиям экономичности и технологичности. Процент армирования всех ж.б. конструкций не превышает предельно допустимого, в соответствии с СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения».

Здание запроектировано из следующих несущих конструкций:

- наружные и внутренние стены - сплошная кирпичная кладка толщиной 380 мм из силикатного кирпича марки СУРПо 150/25/2.0 ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном растворе М100, кирпичные стены ниже -0,380 выполнить из керамического кирпича пластического прессования марки КР-р-по 150/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе марки М100;

- вентиляционные и дымовые каналы выполнены из керамического кирпича пластического прессования марки КР-р-по 150/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе марки М100;

- кровля - деревянная стропильная крыша, скатная, не эксплуатируемая с наружным организованным водостоком. Утеплитель чердака Isoverg «Классик Твин» - 200 мм.

Фундаменты - ленточные из плит железобетонных по ГОСТ 13580-85, W6, F150 и блоков железобетонных ГОСТ 13579-78, W6, F150,; ширина плит принята, согласно расчету. Фундаментные плиты укладываются на выровненное песчаное основание.

В качестве основания под фундаменты выполнено искусственное основание (на всю толщину насыпного грунта) из песка средней плотности, средней крупности по ГОСТ 8739-2014 модулем крупности  $M_k=2-2,5$  с послойным уплотнением, толщиной слоя 200 мм,  $E=30$  Мпа (СП 22.13330.2016). Влажность уплотненного слоя песка должна быть не ниже 15...18% с уплотнением до  $K_{cot}=0,98$  или  $usk=1,65r/cM3$ .

На отметке верха фундаментных плит, по всем стенам подвала, выполняется непрерывный армированный шов, толщиной 50 мм, продольная арматура шва 4ф12 А400С, поперечная - ф4В500С с шагом 500 мм. В местах пересечения стен укладываются фундаментные сетки.

Стены технического этажа - блоки фундаментные ГОСТ 13579-78. Блоки укладываются на цементно-песчаном растворе марки М50, с перевязкой швов не менее величин указанных в узле 19, серии 2.110-1 вып.1.

Участки стен с вентиляционными и дымовыми каналами армируются сварными сетками из арматуры  $d=4$ мм Вр-1 с ячейкой 50x50мм через три ряда кладки и в двух верхних рядах под плитами перекрытий.

В углах сопряжения стен укладываются связевые арматурные сетки из арматуры  $d=4$ мм Вр-1.

Для создания жесткого диска перекрытия из сборных железобетонных плит, предусмотрена их анкеровка стержневой арматурой кл. А400 между собой и с наружными стенами здания. Швы между плитами, после их

монтажа, замоноличиваются раствором марки 200 для обеспечения совместной работы плит.

Все стальные элементы окрашиваются пентафталеовой эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 в два слоя, по одному слою грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82.

Выполнение требований энергетической эффективности здания при проектировании и строительстве обеспечивается путем достижения значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания (приложение N 2 к Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №1550/пр от 17 ноября 2017 г. «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений») при соблюдении санитарно-гигиенических требований к помещениям здания.

В результате расчетов по методике СП 50.13330 2012 подтверждена правильность выбора наиболее оптимальных проектных решений. Расчетами обоснована возможность присвоения зданию высокого класса энергосбережения, при выполнении всех инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при осуществлении строительства.

### **3.1.2.7. В части систем связи и сигнализации**

В распределительную сеть входит участок сети от оптического распределительного шкафа (ОРШ), устанавливаемого в техническом этаже жилого дома до оптических распределительных коробок (ОРК) в слаботочном отсеке этажного щита на каждом этаже здания.

Топология проектируемой сети – «звезда», при которой оборудование OLT, установленное на опорном узле, подключается к ОРШ прямыми волокнами волоконно-оптического кабеля (ВОК). Сплиттеры первого и второго каскада устанавливаются в оптическом распределительном шкафу. В оптических распределительных коробках на этажах в слаботочном отсеке этажного щита сплиттеры не предусмотрены.

Проектной документацией предусмотрена прокладка распределительной сети до квартир абонентов. Разветвление сети к абонентам в квартиру производится от этажных ОРК до оптической розетки, устанавливаемой в квартире абонента. Прокладка распределительных и абонентских сетей производится силами оператора связи (ПАО «Ростелеком») по мере поступления заявок на подключение к услугам телефонии, радиодиффузии, сети Интернет и цифровому телевидению сети широкополосного доступа.

Сети связи по техническому этажу прокладываются открыто в гладкоствольных пластиковых трубах, пластиковой или металлической гофротрубе диаметром до 50мм. В стояках между этажными щитами сети прокладываются в гладкоствольных пластиковых трубах. В местах общего пользования от этажных щитов до квартиры абонента прокладка сетей связи предусмотрена открыто в кабель-канале по стенам и потолку.

Сети радиодиффузии, телефонизации (IP-телевидение, доступа к сети Internet) жилого дома подключаются к сетям ПАО «Ростелеком» посредством прокладки волоконно-оптического кабеля (ВОК) подземным способом в телефонной канализации. В соответствии с техническими условиями № 0317/17/50/21 от 24.03.2021, выданными ПАО «Ростелеком», точкой присоединения является телефонный колодец т.к. №706Г (пр. Героев, м-н Просторный). От него ВОК прокладывается по существующей телефонной канализации до существующего т.к. (пр. Героев/ул. С.Киселева), а далее по проектируемой телефонной канализации из асбестоцементной трубы Ø100мм до проектируемого жилого дома. В соответствии с техническими условиями данная телефонная канализация и прокладка ВОК проектируется и строится силами ПАО «Ростелеком» и данным проектом не рассматривается.

В соответствии с СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные», помещения квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых) оборудуются автономными дымовыми пожарными извещателями ИП212-112 производства «Рубеж» г. Саратов.

Извещатель автономный ИП 212-112 имеет два режима работы: дежурный (отсутствие сигнала) и оповещательный.

Основу автономного дымового пожарного извещателя ИП212-112 составляет микроконтроллер. Микропроцессорная обработка результатов измерений позволяет с максимальной точностью принять решение о формировании сигнала «Пожар» и существенно снижает вероятность ложных срабатывания. В режиме «Пожар» (при достижении оптической плотности дымовых газов предельного значения) извещатель выдает непрерывный тонально-модулированный звуковой сигнал с включением оптического индикатора в паузах между ними. Электрическое питание извещателя осуществляется от элемента питания «Крона» номинальным напряжением 9В. В режиме «Разряд батареи» (при напряжении от 7,5 до 5,9В) извещатель выдает кратковременный звуковой сигнал с периодом повторения 60с.

Автономные извещатели устанавливаются с учетом закрытия площади одним извещателем не более 20м<sup>2</sup>. Извещатели устанавливаются, как правило, на потолке. Допускается их установка на стенах и перегородках помещений не ниже 0,3 м от потолка и на расстоянии верхнего края чувствительного элемента извещателя от потолка не менее 0,1 м.

Домофон позволяет абоненту, не подходя к входной двери, идентифицировать посетителя по голосу и дистанционно управлять входной дверью.

Система домофонной связи построена на базе оборудования группы компаний «Метаком». В качестве блока вызова принят блок вызова домофона серии 2003.2. Установка блока вызова проектом предусмотрена на одной из двух входных групп каждого из подъездов – со стороны дворовой части дома. С другой стороны (со стороны проезда), на входной дверях предусмотрена установка считывателя "TouchMemory" (снаружи) и кнопки выхода "Exit" (изнутри). Допускается замена производителя оборудования с аналогичными техническими характеристиками.

Внешние блоки вызова применяются для установки на металлические входные подъездные двери, или с применением специального комплекта - на стену. Шлицы шурупов или винтов, крепящих переднюю панель к несущей конструкции, после монтажа должны быть рассверлены. Высота установки внешнего блока должна быть

удобной для посетителя при ведении переговоров (оптимальной считается высота 1,5...1,7 м от пола). Блоки вызова могут непосредственно управлять электромагнитными замками. В качестве ключей используются ключи TouchMemoгу (Proximity брелок). Блок питания устанавливается в этажном щите 1-го этажа на расстоянии не более 30 м от блока вызова. Блок коммутации устанавливается в этажном щите 1-го этажа, ТКП - в квартирах.

Проектом предусмотрены работы по устройству внутренних распределительных сетей радиодиффузии для приема 3-х программ радиовещания посредством организации цифрового канала передачи данных от узла приема и распределения программ проводного радиовещания до оптических розеток в квартирах.

Сеть проводного вещания обеспечивает прием 3-х программ вещания, а также сигналов оповещения региональной системы гражданской обороны и чрезвычайных ситуациях (ГО и ЧС).

Подключение проектируемого дома к сетям радиодиффузии выполняется посредством организации цифрового канала передачи данных с пропускной способностью не менее 512 Кб/с от узла приема и распределения программ проводного вещания до центральной станции проводного вещания оператора связи. Для организации цифрового канала передачи данных используется тот же волоконно-оптический кабель, что и для сети телефонизации.

Предоставление услуг проводного вещания, прокладка распределительных и абонентских сетей, установка необходимого дополнительного оборудования производится силами оператора связи (ПАО «Ростелеком») по мере поступления заявок на подключение к услугам телефонии, радиодиффузии, сети Интернет и цифровому телевидению сети широкополосного доступа.

### **3.1.2.8. В части систем газоснабжения**

Проектная документация выполнена в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям газораспределения, выданными АО «Газпром газораспределение Иваново» № 70-001856(348) от 03.08.2021 г. (приложение № 1 к Договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения № 70П-1135 от 17.08.2021 г.).

Газоснабжение внутреннее. Газоснабжение проектируемого 3-х этажного 27-и квартирного жилого дома осуществляется природным газом по ГОСТ 5542-87.

Расчётный расход газа на жилой дом составляет 49,377 куб.м/ч.

Точка подключения – ранее запроектированный (1-ая очередь строительства по договору технологического присоединения) стальной газопровод низкого давления на выходе из земли у проектируемого объекта после отключающего устройства (шарового крана) и изолирующего соединения.

Давление газа в точке подключения - 0,0018 МПа.

В помещениях с газоиспользующим оборудованием (кухни) предусмотрены легко-сбрасываемые конструкции (оконные стеклопакеты по ГОСТ 56288-2014).

Подача газа предусматривается на отопление, горячее водоснабжение и приготовление пищи.

Проектной документацией предусматривается установка в кухне каждой квартиры газового двухконтурного настенного котла с закрытой камерой сгорания (тепло-производительностью 14 кВт в режиме отопления и 24 кВт в режиме ГВС) и 4-х горелочной газовой плиты.

На вводе газопровода в помещения кухонь устанавливаются:

- термозапорный клапан, срабатывающий при повышении температуры в помещении кухни до 90 °С и автоматически перекрывающий подачу газа;
- отключающее устройство (кран шаровой);
- электромагнитный клапан, автоматически отключающий подачу газа по сигналу от сигнализатора токсичных и горючих газов при превышении предельно допустимых концентраций СО и СН<sub>4</sub>;
- фильтр газовый;
- газовый счётчик.

Подключение газовой плиты и газового котла - гибкими газовыми подводками.

На подводках к газоиспользующему оборудованию (котлы, плиты), после отключающих устройств, предусматривается установка изолирующих соединений.

Отвод продуктов сгорания от настенных теплогенераторов и подача воздуха на горение осуществляется раздельной системой диаметром 80/80 мм. В качестве дымоотводов используются проектируемые обособленные для каждого теплогенератора дымоотводы из сплава алюминия условным диаметром 80 мм, расположенные в кирпичных шахтах сечением 140x270 мм. Для подачи воздуха на горение используется межтрубное пространство между дымоотводами и каналом шахты.

Внутренние газопроводы в помещениях кухонь приняты из стальных, водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75\*.

Газоснабжение наружное. Местом присоединения проектируемого наружного газопровода (2-ая очередь строительства) - проектируемый наружный газопровод низкого давления (1-ая очередь строительства) на фасаде дома после отключающего устройства (шарового крана) и изолирующего соединения с последующей прокладкой по фасаду проектируемого жилого дома с разводкой по стоякам.

Проектируемый газопровод принят из стальных труб по ГОСТ 10704-91\* и ГОСТ 3262-75, прокладываемых открыто. При пересечении наружных стен и перекрытий газопровод заключается в футляр.

По окончании монтажа и опрессовки газопровод и средства крепления покрываются двумя слоями масляной краски для наружных работ по грунтовке.

### 3.1.2.9. В части организации строительства

Площадка под строительство многоквартирного жилого дома расположена в г. о. Кохма, мкр. «Просторный».

Проектом предусматривается строительство многоквартирного жилого дома Литер 32.2 (первый этап строительства). Площадь строительной площадки для строительства жилого дома – первый этап, составляет 7752 м<sup>2</sup>.

Рельеф участка строительства техногенно нарушен, частично спланирован. Поверхностный сток обеспечен в городские системы ливневой канализации, общий уклон в сторону р. Увудь.

Отметки поверхности земли изменяются от 117,50 м до 119,51 м.

По климатическим условиям район строительства принадлежит к умеренному широтному поясу средней полосы России, и относится к климатическому району II-B.

Климат рассматриваемой территории умеренно континентальный, с тёплым летом, умеренно холодной зимой и ярко выраженными переходными сезонами.

Среднемесячной температурой июля +18,5°C, зима холодная, со среднемесячной температурой января –10,4°C. Среднегодовая температура воздуха + 4,1°C.

Снежный покров ложится во второй половине ноября и держится до середины апреля, наибольшая высота его достигает 60-70 см.

Среднегодовое количество осадков составляет 593,3 мм.

Геологический разрез до глубины 12,0 м представлен глинами верхней юры (J3), среднечетвертичными аллювиальными и водноледниковыми (a,fQIIms) отложениями московского горизонта (пески, суглинки). С поверхности залегают современные техногенные (tQIV) и почвенно-растительными (pdQIV) образования.

На участке вскрыты грунтовые воды среднечетвертичного аллювиально-водноледникового водоносного горизонта. Воды скрыты во всех скважинах, на глубине 1,40-2,80 м (отм. 115,80-117,51 м), водовмещающие породы – пески. Горизонт безнапорный. Питание и разгрузка вод данного типа происходит путем подземного перетока.

На участке встречены специфические грунты, представленные техногенными образованиями.

ИГЭ-2-1 Насыпь-Суглинок серый, текучепластичный, с прослоями песка пылеватого, с вкл. мусора строй.-бытового, с примесью орг.в-в, tQIV.

ИГЭ-2-2 Насыпь-Суглинок серый, тугопластичный, с вкл. мусора строй.-бытового, с примесью орг.в-в, tQIV.

Район производства работ не является сейсмоопасным, расчетная сейсмическая интенсивность, в баллах шкалы MSK-64 менее 6.

Нормативная глубина промерзания суглинков для исследуемого района – 1,33 м, песков мелких – 1,62 м.

Участок будущего строительства расположен в районе с развитой транспортной инфраструктурой. Существующая транспортная инфраструктура позволяет обеспечить снабжение строительства основными строительными материалами, деталями, полуфабрикатами и столярными изделиями с предприятий и складов Заказчика централизованной поставкой автотранспортом.

По строительной площадке прокладывается временная внутриплощадочная дорога из дорожных ж/б плит. Въезд на стройплощадку выполняется с дороги организованной для строительства микрорайона, которая в свою очередь выходит на шоссе Энергетиков.

Потребность строительства в строительных кадрах удовлетворяется наличием местных необходимых квалифицированных специалистов и рабочей силы, которыми укомплектована подрядная организация, обеспеченные жильем и культурно-бытовым обслуживанием по месту жительства.

Проектируемый многоквартирный жилой дом (Литер 32.2) прямоугольное в плане здание.

Общий размер в осях «А»-«Г» - «1»-«15» 12,5м×50,5м. Проектируемое здание 3-х этажное с техническим этажом. Высота этажей (от пола до пола) – 2,8 м, высота помещений в чистоте (от пола до потолка) – 2,50 м.

В жилом доме предусмотрен технический этаж с высотой в чистоте (от пола до потолка) – 2,16 м.

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, соответствующая абсолютной отметке 120,25 м.

Для вертикального сообщения между жилыми этажами запроектирована внутренняя лестничная клетка.

В техническом этаже здания осуществляется разводка инженерных коммуникаций для обслуживания дома.

Конструктивная схема жилого здания решена с продольными и поперечными несущими стенами, которые в сочетании со сборными железобетонными перекрытиями образуют пространственную жесткую схему, воспринимающую горизонтальные и вертикальные нагрузки.

Основными несущими элементами конструктивной схемы являются конструкции: ленточный фундамент, продольные и поперечные несущие кирпичные стены, кирпичные стены лестничных клеток, сборные железобетонные плиты перекрытий с монолитными участками и сборные железобетонные плиты покрытий.

Здание жилого дома запроектировано из следующих несущих конструкций: фундаменты из сборных плит железобетонных и блоков железобетонных; наружные и внутренние стены кирпичные. Наружные стены выполнены с утеплением из пенополистирола; внутренние перегородки из пазогребневых силикатных блоков; плиты перекрытия

многопустотные железобетонные толщиной 220 мм; перемычки сборные, железобетонные; деревянная стропильная крыша, скатная, с наружным организованным водостоком; кровля - профнастил НС35-1000-0,5.

Строительство объекта делится на подготовительный и основной периоды.

В подготовительный период до начала производства основных работ предусматривается выполнить работы, связанные с освоением строительной площадки и обеспечивающие ритмичное ведение строительного производства.

В состав подготовительного периода включены работы, обеспечивающие нормальные условия строительства, а также инженерная подготовка строительства.

В подготовительный период выполняются следующие работы: ограждение участка; частичная вертикальная планировка площадки в объёмах, обеспечивающих организованный отток поверхностных вод; устройство временных внутриплощадочных проездов в соответствии со стройгенпланом; обеспечение стройки электроэнергией и водой, организация связи для оперативно-диспетчерского управления производством работ, обеспечение средствами сигнализации; устройство освещения строительной площадки; обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем и противопожарным водоснабжением; размещение временных бытовок для рабочих-строителей и ИТР; закрепление на местности знаков геодезической разбивки; устройство складских площадок, площадки временного размещения растительного грунта.

В основной период выполняются следующие работы: земляные работы; устройство фундаментов; засыпка фундаментов; возведение подземной части здания; устройство перекрытия и засыпка пазух подземной части; возведение надземной части здания; прокладка внутриплощадочных и внеплощадочных сетей; подготовка под полы; внутренние сантехнические работы; полы, электромонтажные работы, отделочные работы; благоустройство территории.

Планировка грунта выполняется с помощью бульдозера Komat'su D37EX.

Разработка выемок ведется экскаваторами типа JCB-5CX с ковшом ёмкостью 0,5 м<sup>3</sup>.

В качестве основного монтажного механизма для возведения жилого дома 1-й этап строительства предусматривается использование башенного крана марки КБ-309ХЛ грузоподъемностью 5-8 т, вылетом стрелы 25 м. На возведении подземной части используется гусеничный кран ДЭК-251 грузоподъемностью 25 т.

Для размещения рабочих-строителей и ИТР, служащих и МОП, обслуживающих строительство первого этапа - Литер 32.2, используется бытовой городок, организованный для строительства микрорайона. В бытовом городке для строительства микрорайона предполагается размещение необходимого минимума мобильных инвентарных зданий и сооружений бытового и производственного назначения для строительства первого этапа - Литер 32.2.

Потребность строительства в кадрах составила, всего – 24 человека, в том числе рабочих – 20 чел., ИТР, служащих – 2 чел., МОП и охрана – 2 чел.

В процессе строительства организуется контроль и приемка поступающих конструкций, деталей и материалов.

В разделе указан перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций.

Производство работ организуется в соответствии с нормативной документацией по ПОС с учетом требований СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» в пределах отведенной территории.

В организационной схеме строительства жилого дома, и прокладки инженерных сетей проектом предусмотрены предложения по геодезическому (инструментальному) контролю точности геометрических параметров возводимого объекта капитального строительства и лабораторного контроля.

В проекте организации строительства определена потребность строительства в кадрах, электроэнергии, воде и паре, в основных строительных машинах и механизмах, разработан календарный план строительства, представлена ведомость объемов основных строительных работ, методы осуществления контроля качества строительно-монтажных работ, охране труда, защите окружающей среды в процессе выполнения работ, соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации работ, требований к обеспечению медико-профилактического обеспечения рабочих и основных требований пожарной безопасности.

Продолжительность строительства жилого дома определена в соответствии с СНиП 1.04.03-85\*, ч. II, и составляет 8,0 месяцев, в т.ч. 0,5 месяца подготовительный период.

### **3.1.2.10. В части пожарной безопасности**

В соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» проектной документацией предусмотрена система обеспечения пожарной безопасности, включающая в себя:

- систему предотвращения пожара;
- систему противопожарной защиты;
- организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Противопожарные расстояния между проектируемым зданием и существующими зданиями приняты в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», с учетом их степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности, категории взрывопожарной и пожарной опасности, класса функциональной пожарной опасности зданий. Предусмотрен подъезд к проектируемому жилому

дому с одной продольной стороны в соответствии с требованиями п. 8.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». Ширина проезда для пожарной техники принята 3,5 м в соответствии с требованиями п. 8.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». Расстояние от края проездов до стен здания 5 - 8 м в соответствии с требованиями п. 8.8 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Расход воды для целей наружного пожаротушения принят 15 л/с в соответствии с требованиями таблицы 2 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, установленных на кольцевой сети водопровода. Расстояние до гидрантов составляет не более 200 м. Пожарные гидранты и обозначающие их знаки «Пожарный гидрант» запроектированы в соответствии с требованиями п. 8.9 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Проектируемое здание принято III степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0 в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Класс функциональной пожарной опасности помещений проектируемого здания принят – Ф 1.3 в соответствии с требованиями Статьи 32 Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Проектируемое здание один пожарный отсек. Площадь этажа в пределах пожарного отсека принята без превышения допустимых размеров с учётом требований таблицы 6.8 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». Деление здания на секции предусмотрено противопожарной стеной 2 типа с пределом огнестойкости REI 45 в соответствии с требованиями п. 5.2.9 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Эвакуационные пути и выходы соответствуют требованиям Статьи 53 Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Из подвала предусмотрены обособленные выходы непосредственно наружу в соответствии с требованиями п. 4 Статьи 89 Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Эвакуация людей с первого этажа предусмотрена непосредственно наружу в соответствии с требованиями п. 3 Статьи 89 Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Эвакуация людей с надземных этажей предусмотрена по эвакуационным лестницам Л1 в соответствии с требованиями п. 4.4.15 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Ширина марша лестница принята не менее 1,05 м. Уклон принят 1:1,75 ширина проступи 30 см, высота ступени 15 см в соответствии с требованиями п. 4.4.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Лестница Л1 выделена от помещений стенами с пределом огнестойкости REI 60 в соответствии с требованиями Статьи 88 Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Высота эвакуационных выходов в свету принята не менее 1,9 м, ширина принята не менее 0,8 м в соответствии с требованиями п. 4.2.18, 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Высота горизонтальных участков путей эвакуации принята не менее 2,0 м, ширина не менее 1,0 м в соответствии с требованиями п. 4.3.2, 4.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания в соответствии с п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Отделка, облицовка и покрытие полов на путях эвакуации предусмотрена в соответствии с требованиями Статьи 134 Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Предусмотрены проектные решения по эвакуации МГН в соответствии с требованиями п. 9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара в соответствии с требованиями Статьи 90 Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Проектной документацией предусмотрены выходы из лестничных клеток на чердак здания через противопожарные люки 2 типа, размерами не менее 0,6 х 0,8 м в соответствии с требованиями п. 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». Выходы с чердака здания на кровлю предусмотрены через кровельные люки размерами не менее 0,6 х 0,8 м в соответствии с требованиями п. 7.5 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Проектной документацией в проектируемом здании предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация в соответствии с требованиями таблицы 1 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». Система построена на базе интегрированной системы «Орион» НПБ Болид. Состав системы:

- прибор приемно-контрольный «С2000-КДЛ»;
- извещатель пожарный дымовой «ДИП 34А».

Оборудование пожарной сигнализации (ПС) соединено в единую систему по интерфейсу RS-485 с выводом на пульт управления. В проектной документации используется кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре «КПСЭнг(А)-FRLS». С целью обеспечения автономной работы для системы ПС предусмотрены аккумуляторные батареи, обеспечивающие работу системы в дежурном режиме в течение 24 часа и 1 час в режиме «Пожар». Электропитание электропотребителей подсистем, приемных станций пожарной сигнализации выполняются по 1 категории надежности.

Допускается замена производителя оборудования с аналогичными техническими характеристиками.

В Разделе предусмотрены организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с требованиями Правил Противопожарного Режим в Российской Федерации и Статьи 64 Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

### **3.1.2.11. В части мероприятий по охране окружающей среды**

Содержание текстовой и графической части раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» соответствует «Положению о составе проектной документации и требованиям к их содержанию» утвержденному постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87. Раздел содержит результаты оценки воздействия на окружающую среду и перечень мероприятий по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта, графические материалы.

Проектом предусматривается строительство многоквартирных жилых домов по ул. Тимирязева в г. Кохма Ивановской области, на участке с кадастровым номером № 37:29:020106:1068.

Категория земель - земли поселений (земли населенных пунктов), Разрешенное использование - для малоэтажной застройки.

Территория рассматриваемого участка свободна от застройки, в его северной части проходят инженерные коммуникации, а именно: кабельные линии, хозяйственно-бытовая канализация, подлежащая перекладке и разрушенная ливневая канализация.

С севера от земельного участка расположены пятиэтажные жилые дома микрорайона ТЭЦ-3 и здание школы № 9, с востока и юга – проспект Героев и далее за ним трехэтажные жилые дома микрорайона Просторный, с запада – застраиваемая территория.

Участок покрыт травянистой растительностью, местами порос кустарником. Проектом не предусматривается снос древесно-кустарниковой растительности.

Проектом предусматривается строительство двухсекционного многоквартирного жилого дома, являющегося первой очередью строительства жилой застройки на участке с кад. номером № 37:29:020106:1068. Дом запроектирован с комплексом инженерных коммуникаций и набором площадок и парковок.

Земельный участок в границах проектирования не относится к особо охраняемым природным территориям, расположен на урбанизированной территории. Памятники природы, месторождения полезных ископаемых на территории строительства и прилегающих территориях отсутствуют.

Участок расположен за границами зон санитарной охраны источников водоснабжения и за границами водоохраных зон поверхностных водных объектов.

Проведённые предпроектные исследования качества компонентов окружающей среды продемонстрировали отсутствие превышений предельно-допустимых показателей по всем исследуемым параметрам, за исключением уровня шума. Протоколы исследований, представленные в разделе ПМООС, подтверждают, что уровни электромагнитного излучения и уровни радиации на участке строительства полностью соответствуют действующим нормативам. Почвы участка строительства, в соответствии с проведёнными исследованиями, можно использовать без ограничений.

В результате натурных исследований, произведённых аккредитованной лабораторией, выявлено, что фоновый шум на рассматриваемой территории является непостоянным во времени. Основным источником, формирующим шумовой фон, является автомобильный транспорт, городские шумы. Эквивалентные и максимальные уровни звука, создаваемые существующими источниками на территории проектирования, в объемах проведенных измерений, в некоторых точках несколько превышают предельно-допустимые, следовательно, для проектируемого объекта требуется разработка и внедрение шумозащитных мероприятий.

Проектом (1 очередь строительства) предусмотрено строительство трёхэтажного двухподъездного многоквартирного жилого дома.

Электроснабжение предусмотрено с подключением к городским электросетям, водоснабжение здания – от существующих водопроводных сетей города. Хозяйственно-бытовая канализация предусмотрена с подключением к внутриквартальным сетям микрорайона, ливневая канализация – к городскому ливневому коллектору.

Источником теплоснабжения жилых помещений служат индивидуальные газовые водогрейные котлы полной заводской готовности, места общего пользования отапливаются электрическим конвекторами.

Проектом предусмотрена естественная вытяжная вентиляция через помещения кухонь, санузлов, ванных комнат.

Предусмотрено благоустройство придомовой территории с устройством детских площадок, площадок для отдыха взрослого населения, хозяйственных и др. площадок, парковочных машино-мест, озеленения.

Негативное воздействие на компоненты окружающей среды будут происходить как в процессе проведения работ по строительству объекта, так и в процессе его эксплуатации.

Воздействие на атмосферный воздух

На период строительства источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут являться строительная техника и оборудование, участки сварочных и других производственных работ.

По результатам выполненных расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ на период строительства установлено, что приземные концентрации всех исследуемых загрязняющих веществ будут ниже предельно допустимых на территории участка строительства и прилегающих нормируемых территориях, за исключением диоксида азота. Поскольку указанное воздействие будет кратковременным и неизбежным и будет прекращено при завершении строительных работ, оно существенно не повлияет на состояние атмосферного воздуха района размещения объекта. Проектом предусмотрены мероприятия по охране атмосферного воздуха в строительный период.

На период эксплуатации источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут являться индивидуальные газовые котлы и двигатели внутреннего сгорания автомашин на автостоянках.

По результатам выполненных расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации установлено, что приземные концентрации всех исследуемых загрязняющих веществ будут ниже предельно допустимых на участке строительства и на прилегающих нормируемых территориях.

При проведении расчётов рассеивания учтены источники выбросов источников 1-й очереди строительства, а также источники перспективного строительства (2-4 очереди), и фоновое загрязнение атмосферного воздуха.

Т.о. проведённые расчёты и оценки продемонстрировали, что воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух будет незначительным и не повлияет на качество атмосферного воздуха в рассматриваемом районе. Реализация намечаемой деятельности в части охраны атмосферного воздуха допустима.

Основными источниками шума в период проведения строительно-монтажных работ являются строительные машины и механизмы, в период эксплуатации – двигатели автомашин, проезжающих по территории объекта.

Произведённые расчёты продемонстрировали отсутствие превышения предельно-допустимых уровней звука, создаваемых проектируемыми источниками на нормируемых территориях.

Существующий шумовой фон на территории строительства в некоторых точках, в настоящее время несколько превышает предельно-допустимый.

При проектировании жилого дома (1 очередь строительства) для соблюдения нормативного уровня шума в жилых комнатах квартир в качестве шумозащитного мероприятия предусмотрена установка оконных блоков, обеспечивающих снижение воздушного шума от потока городского транспорта не менее, чем на 32 дБА, а также установка клапанов приточной вентиляции с индексом изоляции воздушного шума 37 дБА. Заявленные в проекте параметры звукоизоляции подтверждены документально. В разделе произведена оценка акустического воздействия шума, проникающего в жилые комнаты квартир. Расчёты подтвердили соблюдение предельно-допустимых уровней акустического воздействия в жилых помещениях проектируемого объекта.

Для снижения уровня шума на жилых территориях проектом предусмотрено также рациональное с акустической точки зрения решение генерального плана объекта с применением необходимых и требуемых приемов планировки и застройки и размещение зон отдыха и игровых площадок вне зон прямого воздействия шумов, создаваемых основными транспортными коммуникациями и формирование застройки с учетом требуемой степени акустического комфорта.

При реализации предложенных проектом шумозащитных мероприятий, уровень шума в жилых комнатах квартир не превысит предельно допустимого.

Проектной документацией представлены расчеты платы за негативное воздействие на атмосферный воздух на период строительно-монтажных работ.

#### Воздействие на поверхностные и подземные воды

Строительно-монтажные работы будут полностью производиться на территории населённого пункта. Участок проектируемого объекта располагается за границами водоохранных зон поверхностных водных объектов, зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Проектом предусмотрен ряд природоохранных мероприятий по исключению негативного воздействия на поверхностные и подземные воды.

В процессе проведения работ по строительству объекта будет использоваться вода из временных сетей водоснабжения или привозная вода в автоцистернах, канализация – в сети временной канализации, которая подключается к существующей канализации. В случае невозможности подключения к существующей канализации планируется использовать туалеты и установки типа «БИО».

Проектными решениями на период строительства предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на снижение степени загрязнения поверхностного стока, предотвращение переноса загрязнителей на смежные территории: производство работ строго в зоне, отведенной стройгенпланом и огороженной специальным забором, регулярный подвоз стройматериалов, позволяющий избежать их складирование на строительной площадке; восстановление нарушенных покрытий после окончания строительных работ, устройство мойки колёс на выезде со стройплощадки и др.

На период эксплуатации объекта его водоснабжение будет осуществляться от существующих водопроводных сетей, канализация – в существующую канализационную сеть. Отвод поверхностных сточных вод будет осуществляться в дождеприёмники с последующим подключением к городскому ливневому коллектору. Регламентные и аварийные сбросы сточных вод в водные объекты исключаются.

Проектными решениями на период эксплуатации предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на предотвращение загрязнения поверхностных, подземных вод, а именно, комплекс работ по благоустройству



территории объекта: вертикальная планировка территории, организация проездов с водонепроницаемым покрытием, укладка бордюрного камня, отвод поверхностного стока в сети городской ливневой канализации. А также использование воды на хозяйственно-бытовые нужды из существующих сетей водопровода, канализация – с исключением к существующим внутриквартальным сетям микрорайона и др.

В целом, воздействие на водную среду допустимо, при выполнении предусмотренных проектом водоохраных мероприятий.

#### Обращение с отходами

В проектных решениях на период строительства и эксплуатации представлены данные о расчетном количестве отходов производства и потребления. Коды и классы опасности образующихся отходов определены в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО).

Предусмотренные способы организованного сбора, временного накопления, централизованного удаления отходов позволяют предотвратить захламливание территории, загрязнение почвенного покрова, подземных вод.

Охрана и рациональное использование земельных ресурсов и почвенного покрова, охрана объектов растительного и животного мира.

Участок расположен на урбанизированной территории, за пределами особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения. Ценные древесно-кустарниковые насаждения в пределах проектируемой территории отсутствуют. Предусмотрен комплекс мероприятий по защите почв прилегающей территории от возможного загрязнения (восстановление нарушенных при строительстве покрытий, регулярный сбор и удаление отходов, своевременная уборка территории).

### **3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы**

#### **3.1.3.1. В части планировочной организации земельных участков**

-Текстовая часть раздела дополнена указанием на демонтаж существующей ливневой канализации.

-Покрытие детской площадки, замененной на песок, толщиной 0,30 м.

-Дополнительное благоустройство производится на части смежного земельного участка № 37:29:020106:1070, который также принадлежит Застройщику на правах аренды.

-Текстовая часть дополнена проектными решениями по освещению проектируемых парковочных стоянок автомобилей.

-Ситуационный план графической части раздела дополнен местом расположения существующей остановки общественного пассажирского транспорта, указано расстояние.

-План земляных масс дополнен техническими требованиями о необходимости корректировки рабочих отметок в местах устройства газонов, корыта под одежду дорог, площадок.

-Минимальная длина парковочного места для транспортных средств при последовательном размещении автомобилей вдоль края проезжей части приведена в соответствии к требованиям "ГОСТ Р 52289-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств".

-Сводный план сетей инженерно-технического обеспечения графической части дополнен осветительными приборами.

#### **3.1.3.2. В части объемно-планировочных и архитектурных решений**

Архитектурные решения:

-текстовая часть дополнена сведениями о требованиях к панорамному остеклению балконов. ГОСТ 56926-2016 п.5.3;

-в текстовой части проекта указан материал ограждения балконов, кровли и т.д. ГОСТ 56926-2016 п. 5.3.2.5;

-в водоотводящих желобах и на карнизном участке предусмотрена установка на кровле кабельной системы противообледенения. СП 17.13330.2017 п.9.13;

-исключены ссылки на недействующие и отменённые нормативные документы(национальные стандарты и СП);

-в текстовой части проекта представлены сведения о проектных решениях обеспечивающих выполнение требований подпункта 2 и 3 п.5 ст. 30 Федерального закона № 384-ФЗ и СП 54.13330.2016 п.8.3, 8.3а, ГОСТ 23166-99 п. 5.1.8;

-представлено обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства;

-представлено обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности пункт 13(б\_1) Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87;

-представлен перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений пункт 13(б\_2) Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87;

-представлено описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения;

-представлено описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей;

-представлено описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия;

-марки применяемых материалов (кирпича например) в разделах АР и КР приведены в соответствие;

-исключено из экспликации помещений указание о категоричности помещений не относящихся к производственным или складским. ч.1,2 ст.27 123-ФЗ.123-ФЗ;

-представлены сведения об устройстве ограждения лестницы ведущей на уровень 0,000 первого этажа. СП118.13330.2012 п. 6.16№

-указаны габаритные размеры тамбуров при входе в здание(пом.11). СП 59.13330.2016(2020) п.6.1.8;

-габаритные размеры лестничных клеток приведены в соответствие с размерами и конструкцией представленными в разделе КР;

-на фасадах здания указаны сведения о направлении открывания окон с учётом требований с ГОСТ 23166-99 п. 5.1.6, ГОСТ 56926-2016;

-указано ограждение балконов. ГОСТ 56926-2016 п. 5.3.2.5. СП 54.13330.2016 п.7.1.11.

### **3.1.3.3. В части систем электроснабжения**

В текстовой части согласно ПП РФ №87 (с изм. на 9 апреля 2021 г.) п.16 указано:

а) данные о ТУ

в) сведения о максимальной по ТУ и установленной мощности

ж\_1) описание мест расположения приборов учета используемой электрической энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов, а также технических решений включения приборов учета электрической энергии в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности)

ж\_2) - описание и перечень приборов учета электрической энергии, измерительных трансформаторов (при необходимости их установки одновременно с приборами учета), иного оборудования, которое используется для коммерческого учета электрической энергии (мощности) и обеспечивает возможность присоединения приборов учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) гарантирующего поставщика, и способ присоединения приборов учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) гарантирующего поставщика;

### **3.1.3.4. В части конструктивных решений**

-представлено описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций. пункт 14(д) Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87;

-представлено описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального строительства. пункта 14(е) Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87;

-приведено описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость здания или сооружения в целом, а также его отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей: классы и марки бетона и арматуры, марки кирпича и раствора, марки стали металлических конструкций, категория трещиностойкости железобетонных конструкций, схемы армирования железобетонных и армокаменных конструкций, узлы стыковки конструкций и их элементов, антисейсмические мероприятия и т. п.;

-представлен перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений; пункт 14(о\_1) Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87;

-указаны реквизиты отчётов о выполнении инженерных изысканий на площадке строительства. Указать шифр отчёта, дату проведения работ и кем проводились работы. СП 47.13330.2016 п.6.1.7., п. 5.1.20, Градостроительный кодекс ст.47 п.1, пункт 10б) Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87;

-по результатам расчетов сделаны выводы и указаны: максимальные значения осадок и относительной разности осадок, давления и расчетные сопротивления грунтов сжатию под подошвой фундамент, коэффициенты использования несущей способности максимально нагруженных конструктивных элементов;

-представлены решения по водопонижению и дренажу на период строительства и эксплуатации. СП 101.13330.2016 и СП 22.13330.2011 раздел 11, СП 116.13330.2012 п.10.2.5;

-исключено использование техногенных(насыпных) грунтов в качестве основания под проектируемые фундаменты. СП 22.13330.2011 п.6.6.6;

-представлены сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства(грунты искусственного основания); пункт 14(в) Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87;

-представлены планы перекрытий, покрытий, кровли (пункт 14у) Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87);

-представлены поэтажные планы зданий и сооружений с указанием размеров и экспликации помещений (пункт 14п) Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87);

-представлены чертежи характерных разрезов зданий и сооружений с изображением несущих и ограждающих конструкций, указанием относительных высотных отметок уровней конструкций, полов, низа балок, ферм, покрытий с описанием конструкций кровель и других элементов конструкций (пункт 14р) Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87);

-на отметке -2,990 и -0,430 по всем стенам подвала, выполнен непрерывный армированный шов, толщиной 50 мм, продольная арматура шва 4Ø12 А400С, поперечная – Ø4В500С с шагом 500 мм.

### **3.1.3.5. В части систем газоснабжения**

-В томе 05-02/2021-ПЗ1 номера технических условий и договора о подключении (технологическом присоединении) откорректированы на №70-001856(348) от 03.08.2021г. и №70п-1135 от 17.08.2021г. соответственно. Технические условия приложены.

### **3.1.3.6. В части организации строительства**

-Текстовая часть дополнена: сведениями о необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка № 37:29:020106:1068; описанием особенностей проведения работ в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередач и связи; потребностью строительства в топливе; объемом выборки верификационного контроля застройщика (технического заказчика), контролируемые показателями, а также объемом выборки применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования.

-Перечень работ подготовительного периода дополнен полным комплекс работ, требуемый к выполнению в соответствии п 7.22 СП 48.13330.2019.

-Выбор башенного крана обоснован по ветровой нагрузке и сейсмичности района установки.

-Указана крутизна откосов при производстве земляных работ по устройству котлована и траншей прокладки инженерных коммуникаций, в том числе с учетом глубины выемки.

-Гардеробные для переодевания и хранения домашней и рабочей одежды, санузлы, умывальные оборудованы отдельно для мужчин и женщин, также состав санитарно-бытовых помещений дополнен душевой.

-Расчет потребности строительства в электрической энергии скорректирован.

-Продолжительностью строительства жилого дома учтен понижающий коэффициент 0.7 к общему сроку строительства.

-Ограждение строительной площадки в местах примыкания к тротуару улично-дорожной сети пр. Героев предусмотрено со сплошным защитным козырем.

-Исключен выход опасных зон за территорию строительной площадки, путем организации технических решений по сокращению опасных зон.

### **3.1.3.7. В части мероприятий по охране окружающей среды**

-Откорректирован расчёт акустического воздействия.

-Представлены документы, подтверждающие звукоизоляцию ограждающих конструкций проектируемого объекта.

## **3.2. Описание сметы на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт, снос) объектов капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации**

### **3.2.1. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на дату представления сметной документации для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости и на дату утверждения заключения экспертизы**

Структура затрат	Сметная стоимость, тыс. рублей		
	на дату представления	на дату утверждения	изменение(+/-)

	<b>сметной документации</b>	<b>заклучения экспертизы</b>	
Всего	0.00	0.00	0.00

## **IV. Выводы по результатам рассмотрения**

### **4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации**

#### **4.1.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась оценка проектной документации**

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих инженерных изысканий:

- Инженерно-геодезические изыскания;
- Инженерно-геологические изыскания;
- Инженерно-экологические изыскания.

#### **4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование и требованиям технических регламентов**

Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, результатам инженерных изысканий.

Экспертиза проектной документации объекта капитального строительства осуществляется на дату выдачи градостроительного плана земельного участка, на основании которого была подготовлена такая проектная документация

## **V. Общие выводы**

Проектная документация по объекту: "Многоквартирный жилой дом Литер 32 в районе ул. Тимирязева в г.о. Кохма Ивановской области. Первый этап строительства (Литер 32.2)", соответствует требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, результатам инженерных изысканий

## **VI. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы**

### 1) Султанов Бахтиар Ахмедович

Направление деятельности: 2.1.1. Схемы планировочной организации земельных участков

Номер квалификационного аттестата: МС-Э-35-2-9072

Дата выдачи квалификационного аттестата: 22.06.2017

Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 22.06.2027

### 2) Миронов Вячеслав Сергеевич

Направление деятельности: 2.1.2. Объемно-планировочные и архитектурные решения

Номер квалификационного аттестата: МС-Э-28-2-8851

Дата выдачи квалификационного аттестата: 31.05.2017

Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 31.05.2022

### 3) Миронов Вячеслав Сергеевич

Направление деятельности: 7. Конструктивные решения

Номер квалификационного аттестата: МС-Э-34-7-12464

Дата выдачи квалификационного аттестата: 05.09.2019

Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 05.09.2024

4) Минин Александр Сергеевич

Направление деятельности: 36. Системы электроснабжения  
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-33-36-11590  
Дата выдачи квалификационного аттестата: 26.12.2018  
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 26.12.2023

5) Кулешов Александр Евгеньевич

Направление деятельности: 2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и канализация  
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-33-2-9003  
Дата выдачи квалификационного аттестата: 16.06.2017  
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 16.06.2022

6) Панфилова Ирина Валерьевна

Направление деятельности: 2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование  
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-12-2-7070  
Дата выдачи квалификационного аттестата: 25.05.2016  
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 25.05.2022

7) Минин Александр Сергеевич

Направление деятельности: 17. Системы связи и сигнализации  
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-62-17-11539  
Дата выдачи квалификационного аттестата: 17.12.2018  
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 17.12.2023

8) Давыдов Александр Михайлович

Направление деятельности: 15. Системы газоснабжения  
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-59-15-9890  
Дата выдачи квалификационного аттестата: 07.11.2017  
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 07.11.2022

9) Султанов Бахтиар Ахмедович

Направление деятельности: 2.1.4. Организация строительства  
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-50-2-9612  
Дата выдачи квалификационного аттестата: 11.09.2017  
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 11.09.2022

10) Поддубная Ольга Сергеевна

Направление деятельности: 2.5. Пожарная безопасность  
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-44-2-3500  
Дата выдачи квалификационного аттестата: 27.06.2014  
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 27.06.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 76266800E2AD6ABF4FC434D52  
C1311AA  
Владелец Коканин Сергей Владимирович  
Действителен с 16.11.2021 по 16.02.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 28417690017AD7D804931FE3E6  
A039765  
Владелец Султанов Бахтиар Ахмедович  
Действителен с 27.04.2021 по 08.05.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 617298001BAE6EB94C1C2495D  
489AB02  
Владелец Миронов Вячеслав Сергеевич

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1D7F8159432D540000000A381  
D0002  
Владелец Минин Александр Сергеевич

Действителен с 12.01.2022 по 12.01.2023

Действителен с 23.12.2021 по 23.12.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 76E4757C000000021E5D

Владелец Кулешов Александр  
Евгеньевич

Действителен с 17.01.2022 по 17.01.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1D7FBCD28BB9B100000000A38  
1D0002

Владелец Панфилова Ирина Валерьевна

Действителен с 28.12.2021 по 28.12.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3D4588300E9AD248E4015F083  
1CC16A74

Владелец Давыдов Александр  
Михайлович

Действителен с 23.11.2021 по 29.12.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3609B74001BAE9AAF4D9811214  
41796A2

Владелец Поддубная Ольга Сергеевна

Действителен с 12.01.2022 по 12.04.2023